

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130502-0002
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	本市人口成長、工商發展，因應民生、工業用水需求日增，近幾年石門水庫集水區兩季枯水致蓄水量吃緊頻繁發生？本市除調節灌溉用水、宣導節約用水外，有無再生水資源利用成效或水資源再生循環長期計畫？
質詢議員	李光達議員
質詢日期	113/04/30
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/03(林震也)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席書面質詢「本市人口成長、工商發展，因應民生、工業用水需求日增，近幾年石門水庫集水區兩季枯水致蓄水量吃緊頻繁發生？本市除調節灌溉用水、宣導節約用水外，有無再生水資源利用成效或水資源再生循環長期計畫？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、水務局積極宣導各機關單位取用水資源回收中心放流水，並建議於廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等再利用，以增加放流水的回收使用率，可減少自來水的使用量，減低限水的衝擊。此外，為了更有效利用回收水而設有回收水取水口，開放予民眾免費申請取用回收水資源進行浴廁沖洗、景觀池用水等，各水資源回收中心回收水取用資訊，已公告於本局網站。本市水資源回收中心，目前可取用水量合計每日約9萬8,000噸，除了復興水資中心全數提供風管處使用外，其他9座水資源回收中心再利用使用情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桃園北區水資源回收中心，每日可取用65,000CMD放流水，全天24小時可直接3英吋快速接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 2. 龜山水資源回收中心，每日可取用17,000CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及4英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 3. 文青水園水資中心，每日可取用4,500CMD放流水，全天24小時可直接快速接頭取水。 4. 大溪水資源回收中心，每日可取用1,500CMD放流水，全天24小時可直接快速接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 5. 石門水資源回收中心，每日可取用3,100CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及2.5英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 6. 楊梅水資水資源回收中心，每日可取用6,500CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及2.5英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水，另中心亦供給環場水道及農田灌溉示範計畫(平均每日取用2.55噸)使用。

	<p>7. 三民水資源回收中心，每日可取用70CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位可自備抽水馬達取水。</p> <p>8. 羅浮水資源回收中心，每日可取用130CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位可自備抽水馬達取水。</p> <p>9. 義盛水資源回收中心，每日可取用55CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位可自備抽水馬達取水。</p> <p>二、積極推動再生水計畫，為產業增加更多用水選擇，降低供水管理對傳統水源之依賴，有效提升水資源之再利用性，進而減緩本市產業及民生用水之供水壓力，目前推動計畫包含：</p> <p>1. 桃園北區水資源回收中心旁正在建設再生水廠，第一期將供應4萬CMD再生水予中油、觀音工業區及南亞錦興廠使用；全期共計11.2萬CMD。</p> <p>2. 文青水園水資源回收中心附近規劃建設再生水廠，第一期將供應5,300CMD再生水予華亞科技園區(美光公司)使用；全期共計1.06萬CMD。</p> <p>3. 中壢水資源回收中心南側規劃建設再生水廠，第一期可供應2.2萬CMD再生水予中壢工業區及龍潭科學園區使用；全期共計8.8萬CMD。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水再字第1130121346號函.pdf
填報人	林震也
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130502-0001
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	北區生活圈污水下水道系統目前主幹管、分支幹管、家戶接管目前整體進度為何？已接管污水下水道使用費是否已經開徵？針對非危老後巷建築允暫切結不接管及無法施工之家戶外，針對未配合接管者，何時將依污水法督促或裁罰？
質詢議員	李光達議員
質詢日期	113/04/30
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/08(陳姿帆)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席書面質詢「北區生活圈污水下水道系統目前主幹管、分支幹管、家戶接管目前整體進度為何？已接管污水下水道使用費是否已經開徵？針對非危老後巷建築允暫切結不接管及無法施工之家戶外，針對未配合接管者，何時將依污水法督促或裁罰？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關北區生活圈污水下水道屬「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)案」興建營運範圍，採促進民間參與方式由民間機構「日鼎水務企業股份有限公司」負責工程規劃設計及施工等相關作業，目前進度說明如下：</p> <p>(一) 公共管線：全期總長度約286公里，目前已完成約55%，蘆竹區管線已完成，桃園區、八德區及龜山區正在施作中，其中桃園區管線預計119年完成。</p> <p>(二) 用戶接管：全期總戶數為25萬1,447戶，目前完成用戶接管共13萬8,153戶，接管率約55%。</p> <p>二、依「桃園市污水下水道使用費徵收自治條例」污水下水道用戶共分一般用戶及事業用戶，其中一般用戶又分家庭用戶與本市轄管之行政機關及公立學校，目前本府已針對本市轄管之行政機關及公立學校與事業用戶開徵污水下水道費用，尚未開徵家庭用戶之污水下水道費用。</p> <p>三、污水說明會後倘用戶不同意接管，本府會先以勸導方式辦理，如同一水系有住戶有意願接管，但其他住戶有違建不願自拆之情形，本府將依SOP機制處理，事前會加強與民眾之溝通，勸導自行拆除障礙物，提供最小設施配置空間，倘經多次溝通仍不願自行拆除，且影響其他住戶接管權益時，本府將會依法執行違建查報拆除作業。</p>
相關附件(請上)	府水污促字第1130123123號.pdf

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130429-0051
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	埤塘文化推廣活動(例如：滷埤活動)建議可結合原住民族捕魚祭。
質詢議員	張秀菊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(張博鈞)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「埤塘文化推廣活動(例如：滷埤活動)建議可結合原住民族捕魚祭」事項，本府辦理情形如下</p> <p>一、依「臺灣原住民族資訊資源網」，阿美族的捕魚祭又稱海祭或河祭，舉行時間為豐年祭之前，大致為六至八月之間，為阿美族人向海神及天地神靈感恩的具體表現，因為他們相信自然界是由許多神明的支配，所以他們尊敬大自然，並希望能年年捕獲豐富的魚蝦。</p> <p>二、桃園埤塘為先民因應桃園台地的地形、水文，所應運而生的水利灌溉設施，目的在於補充桃園台地灌溉水源之不足，故本市埤塘主要功能為灌溉用途。</p> <p>三、桃園埤塘過去「滷埤」傳統文化，其係利用農曆過年前、無灌溉需求時(11月至隔年1月)，將埤塘池水放乾並清理埤塘，池水放乾後池底的魚蝦，可為年節加菜；滷埤係指維護其灌溉功能而進行之傳統文化，而非以魚類捕捉為主要目的。</p> <p>四、綜上所述，阿美族捕魚祭與桃園埤塘固有功能與傳統文化之間，除傳統舉辦時節不同外，其紀念或目的存在顯著之差異，爰建議習俗活動分開辦理。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水行字第1130116127號(發文抄本). pdf
填報人	張博鈞
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0558
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大園都計老街容積移轉實施計畫？
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(卓亞萱)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大園都計老街容積移轉實施計畫？」事項，本府辦理情形如下： 南崁溪大園（菓林地區）都市計畫邊界、大園區(斷面31)至航翔路橋(斷面18)之範圍，及老街溪心園橋(斷面12-1)至老街溪橋(斷面8)之範圍，刻正辦理評估作業中，預計於114年2月底公告實施。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113352_22048731.pdf
填報人	卓亞萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0557
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪順水下游右側田心里段，增設人行步道作業進度？本案已數次提議並無具體進度。
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪順水下游右側田心溪段，增設人行步道作業進度？本案已數次提議並無具體進度。」事項，本府辦理情形如下： 經查大園區老街溪田心里至青埔地區右岸係為航空城都市計畫範圍內，本府航工處會在航空城都市計畫分期取得河川區用地。另本府水務局先行辦理公有地評估及盤點，並於今年8月底前完成評估，針對公有地範圍優先施作，私有地範圍爭取中央相關經費，採分年分階段辦理該河段之整治工程，並增設人行步道。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116371號. pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:26

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0556
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	本區田心子溪、洽溪、老街溪田心段、新街溪圳頭段國際路下游至出海口雜草野樹影響水流，疏淤作業？
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(吳國良)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「本區田心子溪、洽溪、老街溪田心段、新街溪圳頭段國際路下游至出海口雜草野樹影響水流，疏淤作業？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、 洽溪(即田心子溪)部份，本府水務局將就大觀路(台15線)洽溪橋上下游處辦理疏濬，預計113年5月31日前辦理完成。</p> <p>二、 新街溪部份，經113年4月24日派員現勘擬於新街溪橫山橋下游處派工至內海國小(即水燈窟)處，本處沿線倘需再派工加強辦理處，亦將錄案辦理，並計於113年5月31日前辦理完成。</p> <p>三、老街溪田心段部份，訂於113年5月進行河道整理前置作業之斷面測量，並預計於113年6月上旬機具進場執行河道整理，預計113年7月上旬完工。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	20240430152700523. pdf
填報人	吳國良
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0555
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	航空城內污水孔蓋設置於私人土地，請水務局及工務局提出說明。
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(楊博嵐)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「航空城內污水孔蓋設置於私人土地，請水務局及工務局提出說明」事項，本府辦理情形如下： 本府刻正研擬航空城計畫區段徵收污水下水道系統用戶接管設施留設原則，以為最妥適之處置方式。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114367_22065262. pdf
填報人	楊博嵐
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0553
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大園客運園區污水處理廠何時可以啟動污水處理程序。部分空間挪為其他用途，剩餘空間及設備是否足以提供市民所需？何時啟動？
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林世展)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大園客運園區污水處理廠何時可以啟動污水處理程序。部分空間挪為其他用途，剩餘空間及設備是否足以提供市民所需？何時啟動？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>有關大園客運園區污水廠活化，本府水務局已辦理大園客運園區污水處理活化專案管理，並針對大園客運園區既有民生污水量及污水管線修繕情形進行評估，預計於今年完成既有污水管線檢視評估，並於114年辦理管線修繕作業及既有民生污水量調查，後續將視污水管線修繕及調查情形辦理大園污水處理。</p> <p>二、</p> <p>大園客運園區污水廠已於111年3月污水廠修繕完成，相關進流抽水站、管理中心亦已完成活化，且管理中心於111年10月移交本府警察局交通大隊大園分隊，並進駐於此，其餘空間將規劃大園客運園區污水廠活化使用。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水污促字第1130115472號抄本.pdf
填報人	林世展
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0552
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前正積極辦理全市污水管線接進說明會，如何提高接管率。新社區反應，管線設置許久皆未啟用，功能若有損壞，是否能補助修繕，另舊社區因尚未埋設管線，且多有增建，請水務局好好溝通。
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(林宇宏)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「目前正積極辦理全市污水管線接進說明會，如何提高接管率。新社區反應，管線設置許久皆未啟用，功能若有損壞，是否能補助修繕，另舊社區因尚未埋設管線，且多有增建，請水務局好好溝通。」事項，本府辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 為加速本市污水下水道建設，本府已規劃12處污水下水道系統及3個集污區，其中12個採公辦，3個採BOT方式推動辦理。 有關新社區自設陰井及管線，屬私人土地內部設施，若有損壞，應請社區自行維護管理。 針對位於污水下水道已到達區域且尚未接管之舊社區，俟本府水務局評估規劃，向內政部國土管理署爭取相關經費後，辦理用戶接管工程，並於施工前舉辦用戶接管說明會，與民眾好好溝通。
相關附件(請上傳函，非稿)	113.4.29-1130115111-有關貴席質詢目前正積極辦理污水管線說明會-正本.pdf J-1130424-0552.pdf
填報人	林宇宏
審查時間	
尚無審查時間	
目前管	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0551
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大園區多處再生水工程施作中，路面僅採假修復施作，影響用路人安全，經本席辦理多次會勘，目前大觀路部分已有改善，但華興路、大觀路（部分路段）、工作井及銜接處仍未刨鋪，請水務局改善，另再生水目前工程進度請說明，何時可以通水。
質詢議員	徐其萬議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(廖天生)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大園區多處再生水工程施作中，路面僅採假修復施作，影響用路人安全，經本席辦理多次會勘，目前大觀路部分已有改善，但華興路、大觀路（部分路段）、工作井及銜接處仍未刨鋪，請水務局改善，另再生水目前工程進度請說明，何時可以通水。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫(下簡稱本計畫)」係採促進民間參與方式由寶鼎再生水股份有限公司(下簡稱寶鼎公司)辦理本計畫工程規劃設計、發包及監造作業，本計畫第一期再生水產水規模達4萬噸(全期可達11.2萬噸)並分別供水予台灣中油股份有限公司桃園煉油廠、觀音工業區及南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠。</p> <p>二、寶鼎公司為提供再生水予觀音工業區，故於本市大園區大觀路、華興路及觀音區大觀路進行再生水管線道路工程，針對本市大園區華興路及大觀路(非台15線)寶鼎公司分別於113年1月31日及3月29日邀集本府養護工程處(下簡稱養工處)辦理道路刨鋪範圍權責會勘作業，說明如下：</p> <p>(一)屬於養工處所轄管之大觀路：寶鼎公司已於113年4月10日前依會勘決議完成本市大園區華興路與大觀路交界口至本市大園區大觀路311號(大園汽車修理廠前)之道路修復作業，惟本市大園區大觀路銜接台15線(省道)處因該處車流量大且寶鼎公司調查該處地下管線眾多，施工困難度高，故將與施工廠商、設計及監造單位共同研議在影響該處車流量最小及避免造成用路人危害情況下，後於施工前7日通知當地里長及相關單位後再進行施工，且預計於113年11月完工後立即進行道路刨鋪作業並繳回道路挖掘許可證予養工處。</p> <p>(二)本市大園區華興路：華興路與養工處會勘確認由寶鼎公司針對施工範圍處繳納道路修復費用予養工處，並由養工處將華興路納入113年度路平專案進行整路段道路刨鋪作業。</p> <p>三、針對大園區及觀音區台15線之大觀路，本府水務局協助寶鼎公司分別於113年1月24</p>

	<p>日及3月21日邀集交通部公路局北區養護工程分局中壢工務段(下簡稱公路局)、貴席服務處及南港里里長服務處辦理道路刨鋪範圍權責會勘作業，且寶鼎公司分別於113年1月29日及4月15日依會勘決議完成道路刨鋪作業，惟部分路段因施工遭遇障礙且再生水管線道路工程需橫跨雙溪二號橋及洽溪橋等因素，寶鼎公司預計於113年11月完工後立即辦理道路刨鋪作業，並繳回道路挖掘許可證予公路局。</p> <p>四、本計畫於截至113年3月31日實際進度為67.39%(超前0.6%)，並依本計畫投資契約約定於113年6月供給1萬噸再生水予台灣中油股份有限公司桃園煉油廠，於114年6月分別供給各1.5萬噸再生水予觀音工業區及南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水再字第1130113318號.pdf
填報人	廖天生
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0550
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	1. 桃園區污水工程施工佔一個車道、施工工期長，去年 2 月 16 日發生龍舟國手墜落工作井身亡事件，請問如何加強交維管理？ 2. 如何縮小工區、縮短工期，以降低民怨和減少用路人發生交通事故的風險？ 3. 請問污水工程位於學校周邊時，如何加強交維管理？以利提升學童上下課安全性。 4. 道路安全性、道路平整度是很重要的，目前日鼎道路路刨鋪太慢且品質不佳，請問如何加強管理？如何加強巡檢機制？
質詢議員	張碩芳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳詩婷)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「1. 桃園區污水工程施工佔一個車道、施工工期長，去年2月16日發生龍舟國手墜落工作井身亡事件，請問如何加強交維管理？ 2. 如何縮小工區、縮短工期，以降低民怨和減少用路人發生交通事故的風險？ 3. 請問污水工程位於學校周邊時，如何加強交維管理？以利提升學童上下課安全性。 4. 道路安全性、道路平整度是很重要的，目前日鼎道路路刨鋪太慢且品質不佳，請問如何加強管理？如何加強巡檢機制？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本府水務局嚴格要求廠商務必依照本府交通局核定之交維計畫佈設工區，並督促加強自主檢查，另履約管理機構也加強巡查扣點計罰，於巡查時發現工區有老舊、損壞的交維設備，要求廠商立即更換，以加強全工區交通維持及安全措施。要求民間機構辦理交維精進作為，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) 交維設施備品數量已現場工作面數量1/5要求餘裕量 (2) 行人空間設置 (3) 警示燈加密 (4) 增設防撞桶 (5) 增設報閃燈 (6) 設置3層防墜網 (7) 汰換老舊電動旗手 (8) 尖峰時段增加義交指揮

	<p>二、 工區依交維計畫核定的佈設範圍，如有影響商家、民宅出入口等，可視現況調整漸變段，或以兩截式漸變段等替代設施執行，以降低民怨並確保減少事故。另為縮短工期主要精進作為則是在推進機頭部分，皆採行先進且效率高的機頭，推進功率拉高就可以讓工期縮短。</p> <p>三、 如施工區位於學校周邊，提前與學校告知並建立專責聯繫窗口，加強於上下學時間增派義交協助，並盡可能搭配寒暑假時間進行學校出入口處施工且工區採全時段用圍籬阻擋，確保學童安全。</p> <p>四、針對道路安全及平整度部分，本府水務局管理機制如下：</p> <p>(1) 本市桃園污水BOT民間機構道路污水下水道工程管線施作方式，主要分為明挖施工或工作井地下推進施工兩種方式，工程完成後，由民間機構將刨鋪路面。</p> <p>(2) 施工單位於道路段施工期間，明挖管線埋設階段完成後於路面刨鋪作業前，將先採以路面臨時性修復方式，以避免施工影響交通用路通行時程，本府亦要求其臨時性修復鋪面應與既有路面平整(落差不超過6mm)；若採推進施工方式，民間機構於工程暫停階段或完工後，於路面鋪設臨時覆工蓋板或收築人孔方式以恢復路面通暢。</p> <p>(3) 上述道路相關臨時性修復工作完成後，本府為加強確保路面臨時性修復品質，除要求民間機構監造單位每周定期巡檢其施工路面修復品質並做成紀錄自主進行改善外，本局亦加強巡檢機制倘巡檢發現有缺失部分(如：路面瀝青跳料、龜裂、不平整等)則立即缺失扣點處罰並列管追蹤限期民間機構改善完成及辦理路面刨鋪。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130116850_22096117.pdf
填報人	賴杻靜
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0549
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龍壽街跨 3 個里龍祥里、龍壽里、龍山里，希望能解決龍壽街淹水問題，龍壽街屬於易淹水區域，請問「桃園區龍壽街 81 巷、龍壽街 83 巷排水改善工程」執行進度為何？請問開工後各階段工程進度的管理為何？
質詢議員	張碩芳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(余奕龍)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「龍壽街跨 3 個里龍祥里、龍壽里、龍山里，希望能解決龍壽街淹水問題，龍壽街屬於易淹水區域，請問「桃園區龍壽街 81 巷、龍壽街 83 巷排水改善工程」執行進度為何？請問開工後各階段工程進度的管理為何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本府辦理「桃園區龍壽街81巷、龍壽街83巷排水改善工程(第一期)」工程預算書圖於113年3月1日核定，本府立即辦理招標作業，因無廠商投標於113年3月26日及113年4月9日二次流標。</p> <p>二、</p> <p>本府於113年4月15日辦理「桃園區龍壽街81巷、龍壽街83巷排水改善工程(第一期)」招標檢討會議，預計於113年5月修正本案工程預算書圖後再次辦理招標作業。</p> <p>三、 本案開工後各階段工程進度預計如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 鄰房鑑定約45日曆天。 2. 施工前準備及放樣約30日曆天。 3. 既有共同管線遷移約100日曆天。 4. 箱涵及集水井工程施作約310日曆天。 5. 工區整理約5日曆天。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130114387號. pdf
填報人	余奕龍
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0548
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請問遇到強降雨、大雨時，桃園後站淹水問題，淹水通報機制?目前治理改善成果為何?
質詢議員	張碩芳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林桂宏)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請問遇到強降雨、大雨時，桃園後站淹水問題，淹水通報機制?目前治理改善成果為何?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>為提升大灣溝及西坡渠防洪能力，本府水務局於大灣溝沿線辦理大樹林滯洪池及大湳滯洪池，滯洪量體分別約為12萬及15萬噸，滯洪池皆已於113年1月完工，目前辦理驗收作業，預計113年6月啟用，滯洪池完成後將可有效減緩大灣溝及西坡渠逕流量；另為提升東門溪排水幹線防洪能力，本府水務局將東門溪上游員74B埤埤塘改建成滯洪池（大仁滯洪池工程），總經費約8.1億元，滯洪量體約13萬噸，截至113年4月25日實際進度約52%，預計113年底完工，另與新北合作之鳳鳴滯洪池工程，113年4月25日實際進度約5%，預計114年12月完工，滯洪池完成後將可有效減緩東門溪逕流量。</p> <p>二、</p> <p>未來滯洪池工程完工後本府水務局將辦理滯洪池聯合操作，增加滯洪池防洪能量，避免桃園後站淹水情事發生，以保障民眾生命財產安全。</p> <p>三、</p> <p>本府水務局亦於易淹水致災點（如：八德區桃鶯路與興隆街口、龜山區大智路與興邦路口）佈設移動式抽水機，解決內水排放不及問題，避免龜山工業區、山鶯路及桃園後站淹水情事發生。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	議會抄本(張碩芳). pdf
填報人	林桂宏
審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0547
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	防災勝過救災，請問如何加強防災宣導？請問防災演練是否有針對特兒？請問防災演練或是宣導是否與在地里辦公處結合？
質詢議員	張碩芳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(潘宏瑋)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年度4月23日水務局工作報告貴席質詢「防災勝過救災，請問如何加強防災宣導？請問防災演練是否有針對特兒？請問防災演練或是宣導是否與在地里辦公處結合？」一案，本府辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府於防災宣導目前協請各區公所於里長座談會內加強宣導防洪資訊，並配合本府消防局於防災宣導網頁公開資訊及製作桃園市民防災手冊。 2. 於區公所防災考評時並納入多元語言防災宣導，加強新住民於防災知識。 3. 本府另已輔導33處水患自主防災社區深入社區進行防災宣導並透過里長或社區發展協會組織里民進行自主防災，並針對獨居老人及身心障礙人士加強關懷，達到避災、減災及防災之目的，另針對特兒部份經洽教育局表示全市共有約1萬3,000位特兒，平時各校已有防災演練課程，如需本府加強教育宣導，將配合辦理。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水防字第1130117386號.pdf
填報人	潘宏瑋
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0546
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	平鎮坤慶重劃區開發造成當地淹水問題，市府應責成該重劃會負起責任，比照現行坤慶開發區內公共設施由坤慶重劃會管養原則，要求該會辦理淹水改善工作。
質詢議員	舒翠玲議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(余奕龍)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「平鎮坤慶重劃區開發造成當地淹水問題，市府應責成該重劃會負起責任，比照現行坤慶開發區內公共設施由坤慶重劃會管養原則，要求該會辦理淹水改善工作。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>經查平鎮區坤慶重劃區內開發之雨水下水道，已由山峰自辦重劃區內福德路雨水下水道銜接至山峰重劃區之滯洪池並接入南勢支線在案，本府將持續觀察現地排水情形。</p> <p>二、</p> <p>針對平鎮區東豐路133巷低窪地區排水改善工作，本府水務局辦理「桃園市平鎮區東豐路133巷既有橫向排水暗渠改善工程」，刻正辦理招標作業，預計於114年汛期前完工。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	府水雨字第1130114130號.pdf
填報人	余奕龍
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0545
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪三崇橋至環鄉橋整治工程、用地取得規劃期程？
質詢議員	舒翠玲議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(林裕峰)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪三崇橋至環鄉橋整治工程、用地取得規劃期程？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>本案係納入鐵路橋至延平橋左岸步道整治工程範圍內，總工程經費約計2.6億元，用地費用計1.5億元，工程費用計1.1億元，採三階段方式辦理，本案係納入鐵路橋至延平橋左岸步道整治工程範圍內，總工程經費約計2.6億元，用地費用計1.5億元，工程費用計1.1億元，採三階段方式辦理，第一階段為環鄉橋至三崇橋左岸步道興建，用地費用計9,000萬元，工程費用3,000萬元；第二階段為鐵路橋至環鄉橋左岸步道興建，用地費用計1,000萬元，工程費用計1,500萬元；第三階段為三崇橋至延平橋左岸步道興建，用地費用計5,000萬元，工程費用計6,500萬元，並將列入114年籌編用地費預算，俟第一階段工程完成後賡續辦理第二、三階段。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	舒翠玲議員_1130429函.pdf
填報人	林裕峰
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0544
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明平鎮、山仔頂地區污水下水道的建設執行期程。
質詢議員	舒翠玲議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(黃郁仁)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明平鎮、山仔頂地區污水下水道的建設執行期程」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>平鎮(山仔頂)集污區經爭取中央補助，內政部國土管理署函復待中壢BOT水資中心進入營運後，再行提報審查同意。</p> <p>二、</p> <p>查中壢BOT水資中心於113年3月9日通水，預計114年進入營運期，待中壢BOT水資中心滾動式檢討進水量及管線佈設期程後，本府將辦理中壢BOT先期計畫修正及平鎮(山仔頂)集污區實施計畫修正。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113.04.29-府水污企字第1130113555號.pdf
填報人	黃郁仁
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0543
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	小檜溪派出所設置污水下水道管線改用化糞池案。
質詢議員	黃敬平議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(胡德庭)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「小檜溪派出所設置污水下水道管線改用化糞池案。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本案地區屬於管線為到達區域，應設置化糞池及切換裝置，但為鼓勵機關積極納管且評估可請民間機構增設管段，以利協助警察局桃園分局辦理污水接管，免於階段性先做化糞池，之後還要再做污水接管。</p> <p>二、</p> <p>然民間機構表示分局於其範圍屬管線為到達地區，應為機關自行納管，無法協助接管，因該派出所預計於113年7月底竣工，故本府水務局邀集各管線單位現場確認，該地區地下管線複雜僅能採推管方式辦理，且可能涉及管遷作業，所需時間極不確定，故與警察局協調改回原本設置化糞池方案，以利派出所能按時程竣工。</p> <p>三、</p> <p>本案已於113年4月15日核准變更在案，本府水務局已於4月25日赴警察局溝通，後續本府水務局將積極協助警察局辦理竣工查驗。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115404_22076788.pdf
填報人	胡德庭
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0541
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明「桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」的交維作業，關於義交的執行情形。
質詢議員	黃敬平議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(郭舜懿)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明「桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」的交維作業，關於義交的執行情形。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>依據道路交通管理處法條例第82條第1項規定略以：「有下列情形之一者，除責令行為人即時停止並消除障礙外...</p> <p>十一、交通勤務之警察、依法令執行指揮交通、交通稽查任務及各級學校交通服務隊現場導護人員以外之人員，於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通」，「桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」於112年4月6日開工，本案施工期間(如交通尖峰期間及重要路段等)皆依規定聘請取得證照之義交人員執行交維作業。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>J-1130424-0541-黃敬平議員 (1). pdf</p> <p>發函黃敬平議員. pdf</p>
填報人	劉懿萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0540
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	環北橋下游設置跨越老街溪兩岸人行步道橋辦理進度？
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「環北橋下游設置跨越老街溪兩岸人行步道橋，評估結果及進度」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、高速公路橋下游至斷面44已完成整治段，設置人行陸橋因右岸橋台腹地不足，會影響既有堤防設施，先予說明。</p> <p>二、另「老街溪右岸斷面41至斷面44護岸延長工程」已於113年2月完工，待左岸取得河川區用地後，計畫於斷面44下游約300米處，增設人行橋距離上下游(環北橋至芝和橋)位置適中，總經費約5,000萬元(用地費2,000萬元，工程費3,000萬元)，以不破壞既有設施、腹地足夠、對灘地生態衝擊較小且順接桃園機場捷運A20站，可活絡周邊運動人口，使人行跨橋達到最高使用效益，依用地及工程經費到位情形，推動建設。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116367號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0539
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪高灘地請評估規劃寵物公園可設置之地點？
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪高灘地請評估規劃寵物公園可設置之地點」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關老街溪流域設置寵物公園申請要點如下：</p> <p>(一)、設置範圍之高灘地面積須達700平方公尺(依據臺北市民間推動設置公園狗活動區要點)，且單一寬度至少20公尺。</p> <p>(二)、依據河川管理辦法第50條第2項：「設置之設施高於50公分者，應為可拆卸之臨時性設施，且申請人應負其使用範圍之維護管理工作，並納入其使用計畫書中」。另應建立防汛應變警告系統及緊急撤離措施(發佈豪雨特報時應於1小時內撤離相關設施)。</p> <p>(三)、申請人應提出後續維護管理計畫及年度預算編列。</p> <p>(四)、寵物公園範圍內最低高程應至少高於Q5洪水位。</p> <p>(五)、設置範圍皆為既有高灘地且鄰近既成道路。</p> <p>(六)、設置範圍為公有地。</p> <p>(七)、考量寵物公園同一時段可能有較多數量的犬類於園區中，為避免其吠叫及其氣味影響附近居民，檢視設置位置是否鄰近住宅(300公尺內)。</p> <p>二、河川範圍內之高灘地安全管理風險較高，不建議設置。</p> <p>三、經盤點老街溪河川範圍外鄰近公有地尚有6處(心園橋上游右岸、斷面26攔河堰下游左岸、領航南橋上游左岸、芝和橋下游左岸、芝和橋上游右岸、高速公路橋上游)，後續可由土地權管單位提出申請。</p>
相關附件 (請上傳函，非稿)	府水養字第1130116359號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0538
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢污水處理廠已完成，青埔地區用戶接管目前期程？
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(陳詩婷)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢污水處理廠已完成，青埔地區用戶接管目前期程？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>中壢水資源回收中心已於113年4月8日辦理完工啟用典禮，青埔高鐵特定區內目前已辦理青埔里、洽溪里、青峰里及青山里大型用戶接管說明會，預計113年5月15日及21日辦理青溪里及芝芭里用戶接管大型說明會。</p> <p>二、</p> <p>青埔高鐵特定區預計113年9月進行污水下水道管線施工作業，全期預計總用戶接管數約9,500戶。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130116320_22090114.pdf
填報人	陳詩婷
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0537
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪領航南橋至芝和橋河川治理工程進度說明？
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪領航南橋至芝和橋河川治理工程進度說明？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>本府於老街溪領航南橋至芝和橋辦理「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」，總經費7億3,009萬元，其中中央補助4億9,720萬元，市府自籌2億3,289，預計改善右岸長度約2,214公尺，業於112年10月27日開工，預計114年4月完工，屆時將串連老街溪環北橋至領航南橋自行車道，並透過環境整理保留重要歷史資源，將閒置水岸公有土地重新打造成節點廣場或行經的停留休憩點，結合在地使用需求的綠帶空間，提供優質水岸活動場域，並使市民或遊客沿途感受其環境紋理變化，體驗田園休閒風光與都會住宅高樓景色。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114043_22060217.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0536
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	廢溜標準及情況?
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(張博鈞)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「廢溜標準及情況?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本市曾多達萬口埤塘，而有「千埤之鄉」美譽，關於埤塘政策，以保存維護為原則，廢除為例外。</p> <p>二、為保存本市埤塘本府水務局於105年訂定「桃園市蓄水建造物拆除審核辦法」，並於107年訂定「溜池報廢」原則，說明如下：</p> <p>(一)倘屬下列三項樣態之一者，不允許溜池報廢：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、屬於內政部國土管理署列為重要濕地者。 2、有灌溉排水功能者。 3、民國80年迄今仍有水體存在者。 <p>(二)權衡公私利益之行政考量，經本府相關各目的事業主管機關審認符合重大開發或案件者，方准予申請溜池報廢。</p> <p>三、另為調和土地活化之合理利用，目前本府刻蒐集各方代表意見，後續將審慎評估並檢討溜池報廢原則。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本. pdf
填報人	張博鈞
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0535
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪的河道清淤、除草環境整治，應與河川生態取得平衡。
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪的河道清淤、除草環境整治，應與河川生態取得平衡」事項，本府辦理情形如下：老街溪領航南橋下游鳥類生態豐富，河岸兩側高灘地雜草每月進行修剪，但河道中沙洲有利生態系統之作用，針對突出河道部分及周圍較矮之雜草，考量鳥類繁殖季及冬季候鳥遷徙，清淤作業於每年6至10月以人工方式進行修剪，較高的植栽可保留以利鳥類於此棲息。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116354號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0534
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪沿岸環境整理，請與環保局合作，加強取締亂丟垃圾情形。
質詢議員	黃崇真議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(卓亞萱)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪沿岸環境整理，請與環保局合作，加強取締亂丟垃圾情形。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>(一)本局每日派承商巡檢老街溪，統計垃圾傾倒熱點，並自主清潔垃圾，且每月安排例行性除草作業。</p> <p>(二)另本局現行與本府環境保護局合作於熱點設置禁止丟垃圾及相關處分等文字告示牌，並與當地水環境巡守隊成立通報平台，加強雙方橫向聯繫，以維護老街溪沿岸環境。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113007_22048040.pdf
填報人	卓亞萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0533
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大漢溪台電電塔遷移進度。
質詢議員	林志強議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(劉世國)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大漢溪台電電塔遷移進度」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、位於大溪區武嶺橋旁瑞興國宅於民國85年完工，因鄰近超高壓電塔引發居民疑慮，為解決近30年來瑞興國宅鄰近電塔及電纜穿越之困擾，藉由經濟部「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」第一次修正增辦大嵙崁清淤輸送系統，併辦台電電塔遷移作業，由台電公司沿「大嵙崁清淤輸送系統工程」以堤防共構方式遷移，工程經費新台幣 1.73 億元，原住民族委員會分攤新台幣0.58億元，台電公司自籌新台幣1.15億元。</p> <p>二、台電電塔遷移分4標(共6座電塔)分述如下：</p> <p>(一)67號電塔(轉向)：112年2月1日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(二)69號電塔(遷移)：112年12月6日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(三)68、70、71號電塔(遷移)：112年4月10日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(四)72號電塔(遷移)：111年10月31日開工，已於113年1月完成土建工程。</p> <p>三、機電部分因台電安排一年一度停電轉至新電塔送電，爰全案預計114年12月前可完成電塔遷移及送電。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	林志強公文.pdf
填報人	劉世國
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0532
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	因為埤塘的功能，涉及很多單位管理的介面，是否有針對這部分做處理？ 是否運用科技(實境APP)、環境及教育方式來保護埤塘？ 另是否實現市長的政見(推動埤塘水域生態化、休憩化、公園化)？
質詢議員	林志強議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(張博鈞)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「因為埤塘的功能，涉及很多單位管理的介面，是否有針對這部分做處理？是否運用科技(實境APP)、環境及教育方式來保護埤塘？另是否實現市長的政見(推動埤塘水域生態化、休憩化、公園化)？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本市埤塘屬性可分為灌溉埤塘及私人池塘兩大類型，農業部農田水利署轄下埤塘在不影響灌溉功能下原則同意提供本府施作綠美化，後續分工模式大致分為水域(含水利構造物)維護管理單位為農業部農田水利署轄下管理處，陸域維護管理單位為各區公所。</p> <p>二、除前述維管單位外，本府水務局已成立埤塘巡護志工隊伍，並每年結合地方學校辦理埤塘環境教育推廣埤塘文化，未來將努力與企業合作，打造永續經營環境。</p> <p>三、為持續推動改善埤塘水岸環境，目前本府工務局刻正訂定「埤塘水岸環境改造」案件開闢評分機制，經跨機關明確分工及共同合作，使市民擁有更多親水生態教育及休憩場所。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水行字第1130113493號(發文抄本).pdf
填報人	張博鈞
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0531
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	近日已臨近汛期，水務局是否有相關整備防範未然。
質詢議員	黃瓊慧議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(周政安)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「近日已臨近汛期，水務局是否有相關整備防範未然。」事項，本府水務局辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府水務局於4月12日邀集經濟部水利署北區水資源分署、行政院農業委員會農田水利署桃園管理處、石門管理處、桃園國際機場股份有限公司、桃園大眾捷運股份有限公司、本府工務局養護工程處、本府環境管理處及本府各區公所召開「桃園市113年度防汛整備會議」盤點各本市防汛整備情形及各相關單位合作防汛整備工作。 2. 本市目前已備妥砂包：44,460包、抽水機104台、鼎塊823塊、立方塊2,479塊，已完成河道整理及雨水下水道巡檢總計64,982公尺，本市各區公所也完成年度搶修險開口發包作業，倘災害發生時救災機具即時至現場進行搶救作業。 3. 本府水務局為應因汛期將至於本市9處易淹水地區預佈12台移動式抽水機。
相關附件(請上傳函，非稿)	發文抄本. pdf
填報人	潘宏瑋
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0530
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龍山滯洪池近來參觀人數及是否有開放給一般民眾?未來調整開放時間可能性?
質詢議員	黃瓊慧議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(李文歆)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「龍山滯洪池近來參觀人數及是否有開放給一般民眾?未來調整開放時間可能性?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、近期龍山滯洪池平日入園約40~50人次，假日每日約100人入園參觀；自完工啟用後，已與多所學校單位(武陵高中、永豐高中、大忠國小、永順國小、長庚國小等)合作辦理防災教育參訪，並已辦理約15場一般民眾參觀解說導覽。</p> <p>二、現階段因安全因素考量，僅開放至下午5時；後續將於龍山埤塘生態公園出入口、停車場及活動中心周邊設置照明設施，並於龍山里活動中心及遊客服務中心完工啟用後，再行評估調整開放公園時間。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	1130115445抄本.pdf
填報人	李文歆
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0529
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明學校的污水下水道建設辦理情形。
質詢議員	黃瓊慧議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(王宗憲)送出	
辦理(執行)情形	一、本局自109年起接受教育局委託每年2000萬經費代辦「桃園市市轄所屬學校申請污水納入本市公共污水下水道系統工程」。 二、查109年度至113年度年共完成25所學校污水用戶接管。 二、今114年度預計接管學校2所。
相關附件(請上傳函，非稿)	有關貴席質詢「請說明學校的污水下水道建設辦理情形。」一案，詳如說明，請查照。.pdf
填報人	王宗憲
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0528
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪南平運動中心段自行車道改善進度如何？
質詢議員	黃瓊慧議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(徐佳良)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪南平運動中心段自行車道改善進度」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、因現況自行車道路線穿越中心園區及轉彎處有廁所、垃圾桶等固定物，影響行車視距易肇成行人及自行車交通事故，經議員服務處、里辦公處及公所研議，各方單位同意採路線偏移設計方案，並於新設自行車道沿線設置路燈及種植適合當地景觀之樹種，以提供民眾安全之休憩空間。</p> <p>二、本案將列設計方案，預計113年7月施工，10月前完工。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水河字第1130113547號.pdf
填報人	徐佳良
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0527
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	最近地震頻繁，水務局這邊是否針對山坡地集合式住宅擋土牆部分進行盤點？
質詢議員	李宗豪議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(鄭珉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「最近地震頻繁，水務局這邊是否針對山坡地集合式住宅擋土牆部分進行盤點？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>1. 本府水務局每年度定期辦理本市既有合法開發水土保持設施抽檢，倘經檢查發現水土保持設施功能無法發揮或有安全疑慮者，將輔導水土保持義務人將現場設施進行改善、補強，以維護山坡地安全。此外，本府水務局制訂「桃園市山坡地水土保持設施自主檢查表」，提供水土保持義務人就水土保持設施外觀及功能進行簡易自檢，倘民眾對於水土保持處理方式需諮詢，每週星期一、四上午於水務局6樓服務台、每周四於復興區公所提供桃園市水土保持服務團專業技師駐點，提供民眾現場諮詢服務。</p> <p>2. 另本府建築管理處依據「加強山坡地住宅安全維護執行要點」規定，每年於防汛期前，委託相關專業公會對於本市經內政部國土署列管之山坡地住宅社區進行安全檢查作業。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115666_22080898. pdf
填報人	鄭珉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0525
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請加速辦理龜山區龍壽、迴龍地區的污水下水道建設。
質詢議員	李宗豪議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(楊博嵐)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請加速辦理龜山區龍壽、迴龍地區的污水下水道建設」事項，本府辦理情形如下： 內政部國土管理署業於112年12月29日同意核備本案建設推動方案報告書，本府及新北市政府於113年1月10日完成兩市行政契約簽訂作業，後續辦理實施計畫提報內政部國土管理署審查。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113140_22049104. pdf
填報人	楊博嵐
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0524
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢區中央西路一段側溝是否加深問題？
質詢議員	魏筠議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(徐禹暄)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢區中央西路一段側溝是否加深問題？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府水務局已於112 年5 月 17 日函送「桃園市中壢區中央西路一段與延平路口轉角處側溝積淹水排水改善」評估方案供本府養護工程處參卓，改善方案分為短期應急處理及長期排水改善：</p> <p>(一)短期：增設延平路道路側溝格柵，以利增加延平路、中央西路路面漫流進水效率。</p> <p>(二)長期：增設一平行連接管，以利增加集水井、側溝排水至下水道的排水效能。</p> <p>二、今年度3月11日依議員服務處來函反映辦理之「中壢區中央西路一段1號至19號間側溝清淤不便、排水不良改善一案」會勘，會勘結論為：請路權單位-本府養工處先行確認連接延平路雨水下水道之道路側溝連接管現況並協助辦理清疏工作。如後續仍有積淹情形，另研議中央西路一段單號側道路側溝挖深方案或參考本府水務局提供之排水改善評估方案長期改善方案(新增符合既有道路側溝高程之過路連接管)，以利加大側溝收水量或加速排水效率。</p> <p>三、經確認，本府養護工程處已參考改善評估方案辦理短期應急處理(增設排水格柵)，並於今年度3月23日完成清疏工作。本案將納入每月召開之「易淹水點改善檢討會議」管控，持續觀察該路段積淹水情況。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130116959號-抄本. pdf
填報人	徐禹暄
審查時間	
尚無審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0522
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢區環中東路福州路口及黃屋庄溪沿線易淹水情形如何改善？
質詢議員	魏筠議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(詹祐嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢區環中東路福州路口及黃屋庄溪沿線易淹水情形如何改善？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關環中東路與福州路口淹水情形，因該處位於「桃園市中壢運動公園區段徵收工程」範圍，本府新建工程處前已納入該工程排水計畫及出流管制計畫，將於區段徵收工程一併改善。</p> <p>二、有關新中北路易淹水點改善，台灣鐵路局辦理「中壢區市管區域排水黃屋庄溪鐵路橋改善工程」，將黃屋庄溪鐵路橋箱涵排水斷面不足拓寬，已於110年4月完工。</p> <p>三、本府水務局目前辦理黃屋庄排水治理計畫，透全盤檢視與分析確定整體規劃與治理方針，以改善計畫區水患災害。黃屋庄排水治理計畫尚在經濟部水理署審議階段，預定114年核定公告治理計畫。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130118753號.pdf
填報人	詹祐嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:27

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0521
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大牛欄支線水環境改善空間發展規劃目前進度？
質詢議員	魏筠議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(劉蕙甄)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大牛欄支線水環境改善空間發展規劃目前進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本案截至目前已完成辦理大牛欄支線計畫範圍內(自大觀園起至中原車站)之工作內容如下：</p> <p>(一)水環境現況調查(包含水域、陸域環境及歷史文化背景、鄰近重要人文資源等)、分析水環境面臨之課題與潛力價值(面臨中壢區污水下水道建設、都市計畫及特定區計畫擴大修訂、本市公園綠地埤塘圳路系統策略規劃、中原營區區段徵收及臺鐵都會區捷運化桃園段地下化建設計畫)。</p> <p>(二)導入民眾參與包含針對大觀園在地居民、中原商圈發展協會及中原大學進行田野調查。</p> <p>(三)分別於112年10月24日、12月12日及113年1月12日辦理三場工作坊，透過辦理工作坊，由專家學者、在地居民共同發想並勾勒出計畫範圍內水環境空間發展願景圖。</p> <p>(四)本案於112年12月21日辦理參訪台中市政府東大溪水文化參訪，透過研討會瞭解公私部門如何合作推動水環境營造、公私協力之借鏡。</p> <p>(五)本案已於113年4月22日辦理期末審查，內容包含整體空間發展願景圖。</p> <p>二、本案後續會持續與中原大學密切合作，並依此案之不同分區發展爭取跨部會合作。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水工字第1130114521號函.pdf
填報人	劉蕙甄
審查時間	
尚無審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0520
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪河川治理進度如何？
質詢議員	魏筠議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪河川治理進度如何」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>(一)本府水務局辦理老街溪中壠段治理期程(環北橋至領航南橋)，其中環北橋至國道一號段辦理「老街溪斷面44至斷面46-1堤防改善工程」已於110年5月18日完工。</p> <p>(二)國道一號至芝和橋段辦理「老街溪興南一號護岸延長工程(斷面41至斷面44)」已於113年1月26日完工，預計113年6月驗收合格後開放使用。</p> <p>(三)芝和橋至領航南橋段辦理「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」已於112年10月27日開工，預計114年4月完工。未來完工後將可由平鎮伯公潭一路騎乘至中壠領航南路，途經都市轉為田園風光再至青埔特區，打造河岸水域廊道。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	府水養字第1130116350號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0519
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	道路挖掘違規率高，缺失態樣重複性高，是否有相關改善作為？
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳姿帆)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「道路挖掘違規率高，缺失態樣重複性高，是否有相關改善作為？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>有關道路挖掘違規一事，本府水務局已邀集交通局及養護工程處對廠商進行教育訓練，針對違規樣態進行說明及如何避免再次發生，後續將視改善情況持續辦理教育訓練。並要求施工廠商提高自主檢查頻率，透過自主檢查方式來降低缺失，以達到成效。另本府水務局將加強督導巡查頻率，並提高督導層級，藉由上述三個面向以降低違規率，確保工區及道路安全。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水污促字第1130114590號.pdf
填報人	陳姿帆
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0518
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請盤點全市覆工蓋板數量，並評估增加防滑係數。
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(葉士豪)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請盤點全市覆工蓋板數量，並評估增加防滑係數。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府水務局將盤點全市雨污水覆工蓋板數量，並於每月召開之工作會議列管追蹤人孔收築進度，俾利減少對用路人之行車安全影響。</p> <p>二、目前本府水務局已洽廠商擇定本市數個覆工蓋板，並試辦新工法增加防滑係數，俾利評估是否採用此工法。。</p> <p>三、另本府後續巡檢時將會就覆工蓋板表面是否有因車輛長期輾磨導致摩擦係數下降之情事，將要求廠商更換；巡檢時亦會加強檢視要求覆工蓋板與路面高低落差應小於6毫米之規定，以維用路人行車安全，</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	(抄本)1130502許家睿.pdf
填報人	葉士豪
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0517
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	有關因污水施工造成道路坑洞不平整，請加強道路施工後路面復舊之品質。
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳錦鴻)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「有關因污水施工造成道路坑洞不平整，請加強道路施工後路面復舊之品質。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本市桃園污水BOT民間機構道路污水下水道工程管線施作方式，主要分為明挖施工或工作井地下推進施工兩種方式，並於工程開挖施工或推進施工完成後進行刨鋪路面。</p> <p>二、 本府水務局分別在2個階段皆有進行路面施作品質的控管：</p> <p>(一)</p> <p>施工單位於道路段施工期間，明挖管線埋設階段完成後於路面刨鋪作業前，將先採以路面臨時性修復方式，以避免施工影響交通路通行時程，本府亦要求其臨時性修復鋪面應與既有路面平整(落差不超過6mm)。</p> <p>(二)</p> <p>上述道路相關臨時性修復工作完成後，本府為加強確保路面臨時性修復品質，除要求民間機構監造單位每周定期巡檢其施工路面修復品質並做成紀錄自主進行改善外，本府水務局亦加強巡檢機制倘巡檢發現有缺失部分（如：路面瀝青跳料、龜裂、不平整等）則立即缺失扣點處罰並列管追蹤限期民間機構改善完成及辦理路面刨鋪。</p> <p>三、</p> <p>施工全面完成後，將依本市道路挖掘管理自治條例進行路面刨鋪，屆時本府水務局也會加強監督施工品質。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水污促字第1130113010號函.pdf
填報人	陳錦鴻

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0516
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區文昌路水系用戶接管原預計去年7月進場施作，延期至今年6月進場施作，是否會如期進場施工並於規劃時限內完成？
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳錦鴻)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區文昌路水系用戶接管原預計去年7月進場施作，延期至今年6月進場施作，是否會如期進場施工並於規劃時限內完成？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>八德區文昌路水系屬桃園污水BOT計畫範圍，由民間機構「日鼎水務企業股份有限公司」公司負責工程規劃設計及施工等相關作業，文昌街刻正辦理用戶接管作業，文昌街範圍一帶共有8條水系，目前已完成2條，正在施工中2條，施工期間本府持續每月召開管線協調專案會議，以協調欣桃瓦斯公司配合後巷管遷，使其能夠順利進場施工。</p> <p>二、</p> <p>其餘水系因尚有住戶未配合後巷增建物拆除，民間機構已陸續提送障礙排除資料，由本府提報八德區公所辦理查報工作，後續再由本府建築物管理處認定有違章建築後進行拆除程序，一旦行強制拆除違建作業完成，本府會責請民間機構立即安排進場施工，並積極於規劃時程內完成。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水污促字第1130114541號函.pdf
填報人	陳錦鴻
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0515
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區各易淹水點位改善進度？
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳譽升)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區各易淹水點位改善進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、 和平路528巷淹水改善進度：</p> <p>1、和平路528巷東側側溝逕流過大，側溝無法負荷，已請八德區公所將側溝水分流至大湍滯洪池內，相關工程於113年4月完成。</p> <p>2、和平路528巷西側側溝經112年9月11日現勘，研判應為附掛於側溝內纜線造成多處排水不順，已請八德區公所協調纜線業者辦理纜線調整，避免纜線附掛垃圾造成排水不順，並於112年完成纜線調整。</p> <p>二、</p> <p>忠勇西街與忠勇街口淹水改善進度，已規劃雨水下水道自忠勇街與忠勇西街口，穿越大勇市地重劃區導排至國道二號雨水下水道箱涵，總長度約559公尺，其中463公尺已納入本府養護工程處「桃園市八德區大勇市地重劃工程」辦理，重劃區外96公尺採推進施工，水務局預計於113年5月發包，114年5月前完工。</p> <p>三、</p> <p>興豐路與中山路口淹水改善進度，已派工調查下游不明水路，預計113年5月提送淹水改善評估報告，後續籌措經費及辦理工程設計事宜。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117099_22099011.pdf
填報人	陳譽升
審查時間	
尚無審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0514
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區污水下水道建國路原預計去年10月完工，延期至今年6月，是否會如期完成？
質詢議員	許家睿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(許孟惟)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區污水下水道建國路原預計去年10月完工，延期至今年6月，是否會如期完成？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、公共污水下水道系統建設是完善城市進步的重要指標，為加速提供市民更好的生活環境及改善河川水質，本府採以促進民間參與方式由民間機構「日鼎水務企業股份有限公司」負責工程規劃設計及施工等相關作業以加速建設。</p> <p>二、建國路為八德地區污水下水道連接主要路線，目前桃園污水BOT計畫民間機構刻正趕趕本路段污水下水道管線工程，預計將於113年6月底完成本路段管線推進工程及人孔收築施工作業。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	1130114932_22066214.pdf
填報人	許孟惟
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0513
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	水資源再利用的具體作為是什麼？
質詢議員	張曉昀議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(林震也)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「水資源再利用的具體作為是什麼？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、水務局積極宣導各機關單位取用水資源回收中心放流水，並建議於廁所沖水、公共環境清潔用水、綠地景觀澆灌維護、大型交通車輛清洗及道路灑水抑制揚塵等再利用，以增加放流水的回收使用率，可減少自來水的使用量，減低限水的衝擊。此外，為了更有效利用回收水而設有回收水取水口，開放予民眾免費申請取用回收水資源進行浴廁沖洗、景觀池用水等，各水資源回收中心回收水取用資訊，已公告於本局網站。本市水資源回收中心，目前可取用水量合計每日約9萬8,000噸，除了復興水資中心全數提供風管處使用外，其他9座水資源回收中心再利用使用情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 桃園北區水資源回收中心，每日可取用65,000CMD放流水，全天24小時可直接3英吋快速接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 2. 龜山水資源回收中心，每日可取用17,000CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及4英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 3. 文青水園水資中心，每日可取用4,500CMD放流水，全天24小時可直接快速接頭取水。 4. 大溪水資源回收中心，每日可取用1,500CMD放流水，全天24小時可直接快速接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 5. 石門水資源回收中心，每日可取用3,100CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及2.5英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水。 6. 楊梅水資水資源回收中心，每日可取用6,500CMD放流水，全天24小時可直接2英吋快速接頭及2.5英吋消防接頭取水，也可至廠內放流水單元取水井取水，另中心亦供給環場水道及農田灌溉示範計畫(平均每日取用2.55噸)使用。 7. 三民水資源回收中心，每日可取用70CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位可自備抽水馬達取水。 8. 羅浮水資源回收中心，每日可取用130CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位

	<p>可自備抽水馬達取水。</p> <p>9. 義盛水資源回收中心，每日可取用55CMD放流水，除每日早上8時至下午5時取用單位可自備抽水馬達取水。</p> <p>二、積極推動再生水計畫，為產業增加更多用水選擇，降低供水管理對傳統水源之依賴，有效提升水資源之再利用性，進而減緩本市產業及民生用水之供水壓力，目前推動計畫包含：</p> <p>1. 桃園北區水資源回收中心旁正在建設再生水廠，第一期將供應4萬CMD再生水予中油、觀音工業區及南亞錦興廠使用；全期共計11.2萬CMD。</p> <p>2. 文青水園水資源回收中心附近規劃建設再生水廠，第一期將供應5,300CMD再生水予華亞科技園區(美光公司)使用；全期共計1.06萬CMD。</p> <p>3. 中壢水資源回收中心南側規劃建設再生水廠，第一期可供應2.2萬CMD再生水予龍潭科學園區使用；全期共計8.8萬CMD。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>1130112846_22045198. pdf</p> <p>J11304240513. doc</p>
填報人	林震也
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0512
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	抗旱與水資源掌握情況?今年增設水井有無中壢區?
質詢議員	張曉昀議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(樊宇國)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「抗旱與水資源掌握情況?今年增設水井有無中壢區?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府盤點本市可用之抗旱水井共計178口。</p> <p>二、本府規劃及興建之再生水計畫共計3案，分別為桃北、中壢及文青再生水計畫，目前桃北再生水計畫興建中且預計113年度將供給1萬噸再生水予中油公司桃煉廠並於114年度分別供給1.5萬噸再生水予南亞公司錦興廠及觀音工業區，中壢再生水計畫目前進行可行性評估作業，文青再生水計畫目前規劃設計發包中。</p> <p>三、另本府亦協助農業部農田水利署轄下管理處申辦地面水權供農業灌溉使用，以減少農業使用需求，並將餘裕水量移作民生使用。</p> <p>四、今年度中壢區新增1口復興公園備用水井，目前中壢區內共有5口備用水井(公九、文化、新龍岡、自強、復興等公園)，每日共可提供水量2480噸供民眾取用；另中壢區公所已盤點公有水井5口(莒光、萬坪、華勛、中正、藝術等公園)，每日可提供水量447噸供民眾取用。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117242_22100811. pdf
填報人	樊宇國
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0510
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢再生水廠中央補助情形如何？
質詢議員	張曉昀議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(袁柏堯)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢再生水廠中央補助情形如何？」本府辦理情形如下：</p> <p>(一)</p> <p>中壢再生水計畫已於109年納入行政院核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）」計畫內，總經費預計74億元，內政部國土管理署補助92%(約68.08億)。</p> <p>(二)</p> <p>本計畫中壢BOT水資源回收中心今(113)年3月完成第一期興建3.92萬CMD，全期污水處理量為15.68萬CMD，後續預估可產製再生水 8.8 萬CMD，目前規劃於中壢BOT水資源回收中心南側，土地面積為2.74公頃農業用地作為再生水廠預定地，刻正辦理都市計畫變更申請，預計於114年底前完成地目變更為污水廠用地。</p> <p>再生水廠分四期興建，第一期為2.2 萬CMD再生水，預計於117年供水，目前規劃供給中壢工業區及龍潭新竹科學園區三期擴建廠商工業用水使用，本局預計今113年完成可行性評估報告，並於用地取得後續於115年招商興建，以期達成117年供水目標。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>中壢再生水廠中央補助情形如何.pdf</p> <p>中壢再生水廠中央補助情形如何J11304240510.doc</p>
填報人	袁柏堯
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0509
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢再生水廠目前辦理進度？
質詢議員	張曉昀議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(袁柏堯)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢再生水廠目前辦理進度？」本府辦理情形如下：</p> <p>(一) 中壢再生水計畫已於109年納入行政院核定「公共污水處理廠再生水推動計畫（110至115年度）」計畫內，總經費預計74億元，內政部國土管理署補助92%(約68.08億)。</p> <p>(二) 本計畫中壢BOT水資源回收中心今(113)年3月完成第一期興建3.92萬CMD，全期污水處理量為15.68萬CMD，後續預估可產製再生水 8.8萬CMD，目前規劃於中壢BOT水資源回收中心南側，土地面積為2.74公頃農業用地作為再生水廠預定地，刻正辦理都市計畫變更申請，預計於114年底前完成地目變更為污水廠用地。</p> <p>(三) 再生水廠分四期興建，第一期為2.2萬CMD再生水，預計於117年供水，目前規劃供給中壢工業區及龍潭新竹科學園區三期擴建廠商工業用水使用，本局預計今113年完成可行性評估報告，並於用地取得後續於115年招商興建，以期達成117年供水目標。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>中壢再生水廠目前辦理進度.pdf</p> <p>中壢再生水廠目前辦理進度J11304240509.doc</p>
填報人	袁柏堯
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0508
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	草嶺溪整治工程與風管處的頭寮步道，是否會相互影響，請以書面回覆。
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林桂宏)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「草嶺溪整治工程與風管處的頭寮步道，是否會相互影響，請以書面回覆」事項，本府水務局辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本府水務局以滿足防洪需求與回復河川生命力為規劃主軸，辦理「草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」，由福安四號橋至福安三號橋間，並與周邊頭寮生態步道及水岸公有土地結合，其水域營造約850公尺、面積約1公頃，後續配合市府政策推動大龍門環狀旅遊帶計畫及觀旅局風管處「頭寮步道改善計畫」，一併跨域整合周邊休憩節點，串連慈湖兩蔣園區及草嶺山打鐵寮古道等。</p> <p>二、</p> <p>有關本府水務局辦理「草嶺溪水環境營造工程（頭寮步道段）」，已獲經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫」核定規劃設計費及工程費共計5,500萬元；另經濟部水利署第二河川分署已同意本計畫細部設計，並已於113年3月19日完成墊付作業，目前刻正辦理工程招標作業中，預計113年5月完成工程發包，113年6月工程開工；另本府風景區管理處辦理頭寮步道修繕工程，目前刻正進行設計審查作業，預計113年7月開工施作。</p> <p>三、</p> <p>本府水務局後續將與本府風景區管理處持續合作，避免互相交互影響，以提供民眾優良舒適之遊憩環境。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	議會抄本(陳治文). pdf
填報人	林桂宏
審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0507
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大漢溪兩側已建構完成多項建設，針對目前完成之建設如何跨局處共同合作推廣與行銷？其中交通環狀路線如何規劃？
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(王建中)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大漢溪兩側已建構完成多項建設，針對目前完成之建設如何跨局處共同合作推廣與行銷？其中交通環狀路線如何規劃？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>大漢溪兩側已建構完成多項建設，本府觀光旅遊局主籌結合大漢溪沿線觀光潛能景點，積極規劃「大龍門觀光廊帶」，將投入資源展開調查，並與在地旅宿業者合作，期盼串聯大溪、龍潭、石門天然美景與人文風光推出遊程。另外結合交通路線配套，強化區域觀光行銷，爭取更多國內外觀光客。</p> <p>二、</p> <p>另本府水務局配合交通規劃，於大漢溪順水右岸增設450個及左岸120個臨時停車位設置可提供遊客停放，並於重大活動期間(如花彩節、落雨松季及春節等連續假期)針對所管之左、右岸水防道路實施交通管制及沿線設置導引遊客至熱門景點之告示牌，當右岸停車場已滿，將由市府警察局大溪分局協助於聯外重要路口調派警力與義交進行交通疏導車輛停放至左岸臨時停車場，以機動調配兩岸車流量。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	20240429163104162. pdf
填報人	王建中
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0506
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大漢溪台電電塔遷移進度?案內容提及與人民安全有關，是否有詳細數字說明，如果無，建議修正報告文字內容，避免造成恐慌。另外電塔遷移案(#67~#72)應審慎評估。
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(劉世國)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大漢溪台電電塔遷移進度?案內容提及與人民安全有關，是否有詳細數字說明，如果無，建議修正報告文字內容，避免造成恐慌。另外電塔遷移案(#67~#72)應審慎評估」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、位於大溪區武嶺橋旁瑞興國宅於民國85年完工，因鄰近超高壓電塔引發居民疑慮，為解決近30年來瑞興國宅鄰近電塔及電纜穿越之困擾，藉由經濟部「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」第一次修正增辦大嵙崁清淤輸送系統，併辦台電電塔遷移作業，由台電公司沿「大嵙崁清淤輸送系統工程」以堤防共構方式遷移，工程經費新台幣 1.73 億元，原住民族委員會分攤新台幣0.58億元，台電公司自籌新台幣1.15億元。</p> <p>二、台電電塔遷移分4標(共6座電塔)分述如下：</p> <p>(一)67號電塔(轉向)：112年2月1日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(二)69號電塔(遷移)：112年12月6日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(三)68、70、71號電塔(遷移)：112年4月10日開工，預計113年底完成土建工程。</p> <p>(四)72號電塔(遷移)：111年10月31日開工，已於113年1月完成土建工程。</p> <p>三、機電部分因台電安排一年一度停電轉至新電塔送電，爰全案預計114年12月前可完成電塔遷移及送電。</p> <p>四、有關電塔用地選址一節，經洽台電公司表示，塔址皆係與各單位充分溝通討論後，擇取最適當位置設置，未來遷移後與河堤共構，塔址及其線路周遭均為綠帶、水防道路及自行車道，電纜與附近民宅距離均大於「輸配電設備裝置規則」規定換算之8.5公尺以上距離，爰應無影響居民疑慮。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	陳治文公文.pdf
填報人	劉世國

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0305
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大漢溪水與綠計畫中，完成？未完成？期程？
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(施維)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大漢溪水與綠計畫中，完成？未完成？期程？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>為促進大漢溪二岸共約3,100公頃之水土資源空間的整合利用，打造為桃園市最大的休憩園區，於兼具防洪安全、水質維護、水土資源永續、水環境教育、觀光與區域發展之前提下，實現均衡整體流域的建設資源與發展願景，朝跨域資源整合，塑造大漢溪為國際級觀光休閒景點，各重點計畫進度如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 大嵙崁親水園區景觀工程（已完成）：將中庄土丘及中庄二期土地透過生態復育及景觀營造方式，將本區打造成一處兼具親水、環境教育及特色公園的天然遊憩場，工程已於111年6月17日竣工，並於112年1月17日完成驗收並開放使用。 2. 大漢溪跨河休憩路廊銜接工程（已完成）：於山豬湖及中庄調整池間興建一座橫跨大漢溪的自行車人行跨橋，以串聯大漢溪兩岸的觀光景點提升區域整體觀光效益，工程已於111年10月28日竣工，並於112年1月19日完成驗收並開放使用。 3. 大漢溪山豬湖生態親水園區二期工程（已完成）：本工程將山豬湖親水園區擴大為28公頃的親水環境，工程於111年7月15日開工，於112年10月27日完工報竣，並於113年2月1日正式啟用。 4. 瑞興濕地公園（已完成）：於中庄攔河堰旁興建一座兼具河川環境營造及水質改善功能之人工濕地，工程於111年3月28日開工，於112年6月14日完成主體工程，並於113年3月28日正式開放使用。 5. 埔頂水資源回收中心（已完成）：位於大溪區大鶯路1020巷底(中庄調整池旁)，全期15,000CMD分三期興建，第一期7,500CMD已於112年完工啟用(第二、三期將視實際進場水量依提出擴廠需求)，將處理大溪埔頂地區、員樹林地地區之生活污水，用戶接管部分規劃優先銜接大溪僑愛社區之生活污水，往南向員樹林地地區銜接，以改善大溪埔頂地區及員樹林地地區之生活環境品質。 6. 大嵙崁生態探索公園（未完成）：針對大漢溪228公頃的浮覆地辦理整體發展規劃，打

	<p>造一個具歷史、文化及生態的大嵙崁探索公園，預計113年6月底前完成規劃設計，後續將向農業部農田水利署爭取工程經費補助。</p> <p>7. 大嵙崁清淤輸送系統工程（未完成）：依據經濟部石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫代辦工程，規劃於大漢溪順水左岸溪洲大橋至武嶺橋間新建堤防及水防道路全長8.4公里，提供石門水庫清淤車輛通行，減少清淤運輸距離及時間。</p> <p>本案工程分5標進度如下：（工程進度統計至113年4月20日）</p> <p>（一）優先標(1k+000~2k+650)：111年10月3日開工，預定進度67.80%，實際進度69.02%。</p> <p>（二）道路1標(2k+860~4k+680)：111年10月17日開工，預定進度52.88%，實際進度53.55%。</p> <p>（三）道路2標(4k+680~6k+860)：111年10月17日開工，預定進度50.12%，實際進度54.12%。</p> <p>（四）橋梁標(6k+860~8k+460)：111年10月26日開工，預定進度40.68%，實際進度51.99%。</p> <p>（五）道路3標(0k+000~1k+000)：112年11月5日開工，預定進度10.22%，實際進度4.03%。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130112866_22045936. pdf
填報人	施維
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0302
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	埔頂下水道接管工程進度？是否有夜間施工？擇期現地會勘。
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(林宇翎)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「埔頂下水道接管工程進度？是否有夜間施工？擇期現地會勘。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、埔頂水資源回收中心一期工程已於110年初開始興建，已於112年9月21日完工，已於113年1月1日進入營運期，處理大溪埔頂計畫區(含員樹林地)之生活污水。</p> <p>二、埔頂污水BOT案之公共管網截至113年3月31日已完成約23公里之公共管網，目前污水公共管網已施作至介壽路與仁善一街周邊。</p> <p>三、規劃優先銜接大溪區僑愛社區用戶污水，目前已完成接管1,594戶，持續辦理相關作業，本計畫121年預計完成10,777戶。</p> <p>四、本案目前無夜間施工，如有夜間施工需求，將辦理現勘後，依規定申請夜間施工。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130119083_22124274. pdf
填報人	林宇翎
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0301
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	當防火巷重見光明的時候，也意味著不肖份子可能會藉機透過這個新的渠道來偷竊，辦理說明會時，請會同治安單位到場一併評估新的巡邏路線，必要時增設巡邏點。
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(李雅婷)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「當防火巷重見光明的時候，也意味著不肖份子可能會藉機透過這個新的渠道來偷竊，辦理說明會時，請會同治安單位到場一併評估新的巡邏路線，必要時增設巡邏點」事項，本府辦理情形如下： 埔頂水資源回收中心一期工程已於 110 年初開始興建，於112年9月21日完工，並於113年1月1日進入營運期，目前持續辦理用戶接管相關作業，本府水務局將函文相關派出所，配合於辦理說明會時，請派出所一同到場，屆時再由派出所評估相關處理方式。
相關附件 (請上傳 函，非稿)	113年4月30日府水污促字第1130116030號.pdf
填報人	李雅婷
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0300
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大溪污水下水道系統再加強，這一年來水務局努力在大溪開了多場說明會，仁善里的污水接管說明會無府方代表出席，再請律定說明會正式流程。
質詢議員	陳治文議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳詩婷)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大溪污水下水道系統再加強，這一年來水務局努力在大溪開了多場說明會，仁善里的污水接管說明會無府方代表出席，再請律定說明會正式流程。」事項，本府辦理情形如下：有關污水用戶接管說明會，本府水務局已檢討流程，並律定爾後大型用戶接管施工說明會流程如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、 由水務局代表開場，依序介紹立委、議員及里長等出席人員。 二、 水務局代表致詞。 三、 民間機構報告污水施作流程及用戶接管需配合事項。 四、 民眾提問。 五、 回覆問題及補充說明。 六、 散會。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130116348_22090163. pdf
填報人	陳詩婷
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0299
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大牛欄支線(環中東路至普光街45巷)排水改善應急工程，現在辦理情形？
質詢議員	謝美英議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(謝云琿)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大牛欄支線(環中東路至普光街45巷)排水改善應急工程，現在辦理情形？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>本案於113年4月3日上網，113年4月24日第二次流標，為加速工程發包進度，已於113年4月26日召開「流標原因檢討審查會」，後續將依審查委員意見修正招標文件及工項單價後，再重新上網發包，預計113年5月10日上網，113年5月底前完成決標，於113年6月開工。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水工字第1130116023號-0423. pdf
填報人	謝云琿
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0298
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大牛欄支線及黃屋莊支線治理規劃及治理計畫常被退件，如何改善？
質詢議員	謝美英議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(曹瑤)送出	
辦理(執行)情形	1. 本府水務局已於 113 年 3 月 22 日邀請水利署承辦辦理教育訓練，針對治理計畫常被退件樣態進行說明。 2. 本府水務局將與水利署密切溝通討論，以了解「大牛欄支線及黃屋莊支線治理計畫」被退件原因，以加速本案進展。
相關附件(請上傳函，非稿)	謝美英議員函覆.pdf
填報人	曹瑤
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0297
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	智慧科技管控污水下水道工程施工人員進出、氣體偵測等成效如何?未來拓展到哪裡?
質詢議員	謝美英議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(郭舜懿)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「智慧科技管控污水下水道工程人員進出、氣體偵測等成效如何?未來拓展到哪裡?」事項，本府辦理情形如下： 本府針對智慧科技管控污水下水道工程人員進出、氣體偵測等，經評估後擇定「桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」作為試辦案件，本案自112年4月6日開工迄今未發生工安意外，後續將依其試辦成果進行評估是否拓展至其他工程案。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0297-謝美英議員.pdf 發函謝美英議員.pdf
填報人	劉懿萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0296
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	有關埤塘違規件數多達30多件，是否可以說明違規內容？
質詢議員	謝美英議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(涂國義)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「有關埤塘違規件數多達30多件，是否可以說明違規內容」事項，本府辦理情形如下： 有關埤塘違規行為，主要是透過衛星影像監測通報，並通報相關單位進行現場查證，並依權責查處，以提早發現違規，適時予以處置，主要違規樣態為新增建物、鋪設水泥地坪、非農業使用、土石方堆置等。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115678_22081653.pdf
填報人	涂國義
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0295
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪南崁大橋右岸109巷道自行車道辦理進度？
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪南崁大橋右岸109巷道自行車道辦理進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、查南崁大橋上游右岸中正路109巷道現況無區分自行車道，地方建議沿路側綠地新設自行車道連接上游蘆竹區公所自行車道，因涉及私有土地1筆及公私共有土地（蘆竹區公所及養護工程處）4筆，且位於治理計畫用地範圍線外，前經現勘決議請土地管理者亦即需地機關及里辦公處協助洽詢土地所有權人提供無償使用意願，待取得用地後再行協調施作單位及方案。</p> <p>二、地方亦有建議參照榮興橋上游右岸懸臂式步道型式，沿榮興橋至南崁大橋右岸既有護岸延伸設置，因亦涉及私有土地，本府現正評估其可行性及經費，預計113年7月完成評估報告。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114046_22060412.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0294
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪榮興橋、南崁大橋、河底橋，建立自行車穿越道目前評估進度？
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪榮興橋、南崁大橋、河底橋，建立自行車穿越道目前評估進度？」事項，本府辦理情形如下： 本府設置南崁溪自行車道串連榮興橋、南崁大橋、河底橋，有關榮興橋左岸及南崁大橋右岸增設橋下穿越道經評估因腹地空間不足，尚不具可行性；河底橋右岸增設橋下穿越道經評估尚有可行性，本府現正辦理設計工作，預計113年6月完成，後續編列114年預算施作。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114048_22060462.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0293
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪長興橋下游整治何時要施作？
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪長興橋下游整治何時要施作？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>經查南崁溪長興橋下游右岸至出海口存在土石混雜廢棄物造成高灘地束縮河道，茲因廢棄物數量龐大，本府前採分年辦理清理作業，於104年至107年清運約37,400立方公尺，耗費約1億6,000萬元，將長興橋下游河寬由59公尺拓寬至77公尺；惟現況仍有大量廢棄物待清理，為避免增加本市焚化爐處理負擔，本府將待本市生質能中心優先完成現階段家戶產出廢棄物去化且有處理餘裕後，始可逐年清運河道廢棄物，並接續規劃南崁溪長興橋下游整治作業。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114050_22060489.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:28

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0291
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	坑子溪自行車道連接桃林鐵路步道部分，請納入評估。
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(鄭力中)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「坑子溪自行車道連接桃林鐵路步道部分，請納入評估。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本市坑子溪自行車道分為左右兩岸，左岸可由上游赤塗路521巷沿機場捷運下方經山鼻路騎行至山鼻橋，過橋至右岸，再經由山鼻橋橋下自行車穿越道穿越路口，經橋頭街穿越油管路二段路口處即可抵達桃林鐵路，而右岸可由上游外社橋一路順暢騎行至桃林鐵路。</p> <p>二、有關貴席建議坑子溪自行車道連接桃林鐵路步道，因涉及市區道路權管機關，本府後續將邀集相關道路權管機關辦理會勘討論銜接事宜。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114067_22060736. pdf
填報人	鄭力中
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0290
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	蘆竹區魚管線分線護岸規劃案，後續請水務局辦理地方說明會。
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(王凱琳)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「蘆竹區魚管線分線護岸規劃案，後續請水務局辦理地方說明會」事項，本府辦理情形如下： 旨案本府水務局已於113年4月29日辦理現勘，與當地里民說明護岸修復範圍及涉及私有土地部分，後續請里長先行協助取得土地無償使用同意書後，本府水務局錄案辦理並持續追蹤。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117306_抄本.pdf
填報人	王凱琳
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0289
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	河川容積移轉施行至今成效如何？
質詢議員	劉勝全議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(卓亞萱)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「河川容積移轉施行至今成效如何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>(一)第1階段：範圍為南崁溪桃園區經國二號橋至檜稽橋，於108年10月公告實施。</p> <p>(二)第2階段：於109年2月公告實施，實施區段範圍6處：</p> <p>(1)南崁溪蘆竹區南竹路至高速公路橋、</p> <p>(2)南崁溪桃園區有恆路至經國路(經國橋)。</p> <p>(3)南崁溪桃園區南平路(南平橋)至經國二路(經國二橋)。</p> <p>(4)茄苳溪桃園區文中路(文中橋)至鐵路用地。</p> <p>(5)老街溪平鎮區延平路一段(延平橋)至鐵路橋。</p> <p>(6)社子溪楊梅區鐵路用地(楊梅火車站)至新梅五街。</p> <p>(三)第3階段：於110年6月及10月分批公告實施，實施區段範圍3處如下：</p> <p>(1)桃園市南崁溪會稽橋上游至桃園都市計畫區界。</p> <p>(2)桃園市南崁溪龜山都市計畫區界至龜山區陸光三村。</p> <p>(3)老街溪中壢區環北路(環北橋)至領航南路一段(領航南橋)。</p> <p>(四)自108年至113年2月底已核發52件河川區域容積移轉同意受贈函，民眾完成捐贈筆數約92筆土地(含全部及部分持分)，總辦理面積約為27,751平方公尺。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113377_22051473. pdf
填報人	卓亞萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0284
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中山北路3巷野溪整治。
質詢議員	李家興議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃楷茵)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「楊梅區中山南路3巷野溪整治。」事項，本府辦理情形如下： 本府水務局排定113年5月2日下午2時邀集相關單位會勘。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0284.doc 1130115031_22071969.pdf
填報人	黃楷茵
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0283
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明楊梅污水下水道建設目前的污水下水道普及率?請儘速安排針對楊興路污水下水道建設辦理會勘。
質詢議員	李家興議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃國維)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明楊梅污水下水道建設目前的污水下水道普及率?請儘速安排針對楊新路污水下水道建設辦理會勘。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>1 本系統共劃分為四期計畫執行，第一期計畫之水資源回收中心、主次幹管工程、分支管網工程、用戶接管工程第一標、第二- 2標皆已完成，餘用戶接管工程第二- 1標施作中，楊梅地區用戶接管截至113年3月底已完成13,130戶，累積接管普及率為20%。</p> <p>2 另針對楊新路污水下水道建設會勘，將於113年4月30日下午3時30分如期辦理會勘，俾利現況釐清及後續工進順利。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115623_22079985. pdf
填報人	黃國維
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0281
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	水務局環境場所應增加與當地有關之原民人文介紹。
質詢議員	張秀菊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(張朝榮)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「水務局環境場所應增加與當地有關之原民人文介紹」事項，本府辦理情形如下： 本府水務局已施作完成之環境場所且較鄰近當地原民人文以聚落式污水處理設施為主，惟目前尚無相關建設計畫及經費。為周全考量並聚焦相關在地原民人文介紹議題，本府水務局透過目前即將辦理招標「大溪水資源回收中心二期擴廠統包工程」建設計畫，將另行辦理現勘邀集貴席參與並協請提供相關寶貴意見憑參。
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本. pdf
填報人	張朝榮
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0279
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	溪口里、長興里及羅浮里已各鑿一口抗旱井，建議高義、三光及華陵也各鑿一口抗旱井？
質詢議員	張秀菊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(蔡弘偉)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「溪口里、長興里及羅浮里已各鑿一口抗旱井，建議高義、三光及華陵也各鑿一口抗旱井」事項，本府辦理情形如下： 1. 目前復興區內共有3口備用水井(溪口部落、長興里、樂信瓦旦紀念公園)，每日共可提供水量450噸供民眾取用。 2. 因鑿井取水涉及地質條件、施作環境等諸多因素，本府水務局將再邀集復興區公所研商是否有增設備用水井需求，並評估該位址是否適合鑿井。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114345_22064501.pdf
填報人	蔡弘偉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0278
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	種植山葵等淺根植物是否合法？有無涉及超限利用之情事？
質詢議員	陳瑛議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(楊宗穎)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「種植山葵等淺根植物是否合法？有無涉及超限利用之情事？」，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>依山坡地保育利用條例規定查定為「宜林地」或「加強保育地」內，從事農、漁、牧業之墾殖、經營或使用者，稱為山坡地超限利用。</p> <p>二、</p> <p>經查山葵屬淺根植物，因不符合不施用除草（蟲）藥劑及不使用化學肥料等原則，爰非屬林下經濟開放的作物，倘於前開兩種查定類別之土地上從事種植山葵之行為，係為山坡地超限利用，本府水務局後續將加強山坡地巡查，避免山坡地疑似違規行為擴大。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	發文抄本1130114430_22065185. pdf
填報人	楊宗穎
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0277
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	113年復興區違反水土保持法裁罰3案，是否有違反「輔導為主，裁罰為輔」的原則？處理原則是否有可再討論的空間？
質詢議員	蘇偉恩議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(楊宗穎)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「113年復興區違反水土保持法裁罰3案，是否有違反「輔導為主，裁罰為輔」的原則？處理原則是否有可再討論的空間？」事項，本府辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 山坡地違規若不涉及開挖整地行為，經與農業主管機關認定山坡地農業違規，本府水務局將輔導行為人應恢復土地農業使用或依水土保持技術規範達成植生覆蓋率。 2. 本府水務局輔導民眾使用施工機械清除雜草或茶樹、綠竹更新，請先向本府水務局申請機械除草，並經核准後方可施作，其原則限用4噸以下的園藝型挖土機施作，且除草面積不得大於5,000平方公尺，倘除草面積超過5,000平方公尺，需分期申請施作，避免農地大面積開墾時可能造成水土流失的情形。 3. 有關復興區違反水土保持法相關案件，本府水務局均會發文通知原民局、農業局及相關單位共同會勘，站在輔導原住民的立場，本府水務局會再與本府原民局討論處理分工機制，以保障原民權益。
相關附件(請上傳函，非稿)	發文抄本1130114496_22066591.pdf
填報人	楊宗穎
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0276
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龜山污水下水道期程為何?請提供本席及里長知道。
質詢議員	孫韻璇議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(彭勢琹)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「龜山污水下水道期程為何?請提供本席及里長知道。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>龜山都市計畫區屬「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」施工範圍，由日鼎水務企業股份有限公司負責規劃設計及施工，其分支管網預計於114年起施作萬壽路污水管線，115年先施作萬壽路以北之用戶接管。</p> <p>二、</p> <p>前揭計畫刻正辦理本市龜山區部份中興里/山德里(舊桃林鐵路以西/以北)之用戶接管工程，預計接管期程約為113年8月至114年7月，各鄰里預定進場期程如附件說明圖，本府要求日鼎水務企業股份有限公司依期程辦理用戶接管，並於施工前告知貴席及里長。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130116997_抄本.pdf
填報人	彭勢琹
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0275
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	草嶺溪上游環境營造目前辦理進度？
質詢議員	李柏坊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林桂宏)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「草嶺溪上游環境營造目前辦理進度？」事項，本府水務局辦理情形如下： 為提升慈湖下游永福溪幹線(又稱草嶺溪)之水環境營造，本府水務局辦理「草嶺溪水環境營造工程(頭寮步道段)」，由福安四號橋至福安三號橋間，並與周邊頭寮生態步道及水岸公有土地結合，其水域營造約850公尺、面積約1公頃，並已獲經濟部水利署「前瞻基礎建設計畫」核定規劃設計費及工程費共計5,500萬元；另經濟部水利署第二河川分署已同意本計畫細部設計，並已於113年3月19日完成墊付作業，目前刻正辦理工程招標作業中，預計113年5月完成工程發包，113年6月工程開工。
相關附件(請上傳函，非稿)	議會抄本(李柏坊).pdf
填報人	林桂宏
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0274
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	水務局同仁有發生輕生及撫卹問題。
質詢議員	黃家齊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(蘇寧馨)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日本局工作報告貴席質詢「水務局同仁有發生輕生及撫卹問題」一案，辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>該員自111年7月21日高考進入本局服務，表現優秀，積極負責處理相關業務，每月也與局裡同仁參加戶外露營活動及球類運動，與同仁相處也和諧共融。</p> <p>二、</p> <p>該員服務至今(113)年初因想轉換業務領域，不但考上環保局高考二級，也錄取中油台北總公司公關處等，最後選擇於中油公司服務，錄取後除與同仁分享喜悅外，也獲本局同意於113年4月15日離職在案，且已妥善安排同仁銜接業務，無影響後續轉職及所餘業務壓力；該員113年3月下旬休假期間於中油健康檢查當日，經父母發現於家中輕生，發生此憾事，實屬不捨。</p> <p>三、後續本局已完成相關公務人員殮葬補助、撫卹金、保險、公務加班費用及國旅卡等申請補助程序(相關費用約177萬元)，並派員移交該員相關私人物品予父母，並請其寬心並照顧自身健康。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	函. pdf
填報人	蘇寧馨
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0273
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	污水說明會後若住戶不同意接管的後續處理程序？用戶接管後化糞池後續如何處理？
質詢議員	黃家齊議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳詩婷)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「污水說明會後若住戶不同意接管的後續處理程序？用戶接管後化糞池後續如何處理？」事項，本府辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 污水說明會後倘用戶不同意接管，本府會先以勸導方式辦理，如同一水系有住戶有意願接管，但其他住戶有違建不願自拆之情形，本府將依SOP機制處理，事前會加強與民眾之溝通，勸導自行拆除障礙物，提供最小設施配置空間，倘經多次溝通仍不願自行拆除，且影響其他住戶接管權益，基於公共利益，本府將會依法執行違建查報拆除作業。 2. 本府依據「下水道用戶排水設備標準」規定：「用戶應設置用戶排水設備將污水接入陰井或人孔，排洩於污水下水道，不得經由原設置之化糞池或建築物污水處理設施再排洩於污水下水道」，故本府在進行用戶接管工程時，一併將化糞池打除。如為集合式住宅，將原有污水處理設施內之污物抽除處理後，灌水封存，於本府用戶接管宣導期間，相關費用由本府支付。 3. 用戶接管完成後，因化糞池已打除，可節省水肥抽取費，另因雨、污水分流，污水不會排入住家旁邊的水溝，不僅可避免惡臭及蚊蠅滋生，大幅改善環境衛生，可增進住戶居住生活品質及維護住戶身體健康。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115836_22084910. pdf
填報人	陳曉芳

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0272
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢水資中心已完工啟用，目前用戶接管戶數?目前已完成公共管網長度?
質詢議員	劉曾玉春議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(許孟惟)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢水資中心已完工啟用，目前用戶接管戶數?目前已完成公共管網長度?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、為加速提供市民更好的生活環境及改善河川水質，本府採以促進民間參與方式由民間機構「泉鼎水務股份有限公司」負責工程規劃設計及施工等相關作業以加速建設。</p> <p>二、目前中壢污水下水道辦理情形如下：</p> <p>(一)水資源回收中心：中壢水資源回收中心第一期工程於110年9月開始興建，並已於113年3月完工，每日將可處理3萬9,200噸污水。</p> <p>(二)公共管線：目前公共管線施作已延伸至中壢區新生路、環北路、中壢SOGO及中壢觀光夜市周邊地區，截至113年3月31日已施作長度約20公里。</p> <p>(三)用戶接管：本系統已於113年開始進行用戶接管工程，截至113年3月底已完成約3千戶，預計於115年完成第一期里程碑3萬7,269戶之用戶接管目標。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114931_22066262.pdf
填報人	許孟惟
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0268
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪芝和橋到領航南橋工程預計何時完工?可否結合明年燈會行程串聯老街溪提升觀光?
質詢議員	劉曾玉春議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪芝和橋到領航南橋工程預計何時完工?可否結合明年燈會行程串聯老街溪提升觀光」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府於老街溪領航南橋至芝和橋辦理「老街溪右岸斷面34至斷面41護岸新建工程」，總經費7億3,009萬元，其中中央補助4億9,720萬元，市府自籌2億3,289，預計改善右岸長度約2,214公尺，業於112年10月27日開工，預計114年4月完工，屆時將串連老街溪環北橋至領航南橋自行車道，並透過環境整理保留重要歷史資源，將閒置水岸公有土地重新打造成節點廣場或行經的停留休憩點，結合在地使用需求的綠帶空間，提供優質水岸活動場域，並使市民或遊客沿途感受其環境紋理變化，體驗田園休閒風光與都會住宅高樓景色。</p> <p>二、後續倘燈會規劃於老街溪舉辦，本府將積極配合主辦機關協助相關事宜。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114053_22060556.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0267
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	秀才窩溪(復華橋至中山南路段)的步道規劃?
質詢議員	周玉琴議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃楷茵)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「秀才窩溪(復華橋至中山南路段)的步道規劃?」事項，本府辦理情形如下： 本案尚有私人土地取得問題，目前治理計畫送經濟部水利署審議中，俟治理計畫核定後，再據以辦理後續相關河道整治及環境營造事宜。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0267.doc 1130115280_22075317.pdf
填報人	黃楷茵
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0266
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	楊梅區秀才窩溪沿岸步道(水尾橋至忠孝橋)僅有綠色人行步道，並無相關河岸人行步道防護措施。
質詢議員	周玉琴議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃楷茵)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「楊梅區秀才窩溪沿岸步道(水尾橋至忠孝橋)僅有綠色人行步道，並無相關河岸人行步道防護措施」事項，本府辦理情形如下： 本府水務局排定於113年5月6日邀集相關單位研議秀才窩溪沿岸步道，綠色人行步道之防護措施裝設。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115611_22079704. pdf J-1130424-0266. doc
填報人	黃楷茵
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0265
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	楊梅污水下水道工程有民眾陳情案件，請水務局儘速辦理會勘研議處理。
質詢議員	周玉琴議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃國維)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「楊梅污水下水道工程有民眾陳情案件，請水務局儘速辦理會勘研議處理。」事項，本府辦理情形如下： 旨案經查已於113年4月10日收訖相關陳情說明，並於113年4月11日赴現場了解案情，後續將於113年4月30日假楊梅區大平街16-1號前現場辦理會勘釐清後巷施工路徑(會勘通知單：113年4月23日桃水污企字第1130030352號)，俾利維護民眾權益。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115620_22079956.pdf
填報人	黃國維
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0264
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	高低揚支渠仍有排水功能，但部分設施老舊，本席有提幾處請水務局協助。
質詢議員	徐玉樹議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(胡家銘)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「高低揚支渠仍有排水功能，但部分設施老舊，本席有提幾處請水務局協助」事項，本府辦理情形如下：本府水務局於113年5月20日辦理會勘討論。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130116145_22087798. pdf
填報人	胡家銘
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:29

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0263
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龍潭建林里有住戶尚未辦理污水接管，請水務局評估能匡列預算持續辦理。
質詢議員	徐玉樹議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(王宗憲)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日貴席質詢「龍潭建林里有住戶尚未辦理污水接管，請水務局評估能匡列預算持續辦理。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、查石門地區建林里原為石門2期3標用戶接管工程範圍，該工程已於112年12月28日竣工，竣工前部分住戶雖有施作意願，惟因未能於工程期間提供足夠施工空間，故無法施作。</p> <p>二、另本府已於110年3月10日公告石門地區為下水道到達區域，住戶後續應依下水道法規定自行向水務局申請納管接入。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	有關貴席質詢「龍潭建林里有住戶尚未辦理污水接管，請水務局評估能匡列預算持續辦理。」一案，詳如說明，請查照。.pdf
填報人	王宗憲
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0262
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前本市雨水下水道是否已全數檢討規劃完成？
質詢議員	張桂綿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(林展宇)送出	
辦理(執行)情形	本府水務局為因應氣候變遷及都市發展，已爭取「流域綜合治理計畫」及「前瞻基礎建設計畫」，辦理共28都市計畫區、8雨水下水道重新規劃檢討案，其中5案已完成，剩餘3案「桃園市龍潭、平鎮(山子頂地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討」、「桃園市林口特定區、大園(菓林)、龍壽迴龍地區都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃」、「桃園市觀音、觀音(新坡地區及草漯地區)、楊梅(富岡、豐野地區)、楊梅(不含埔心地區)、新屋、中壢(過嶺地區)楊梅(高榮地區)新屋(頭州地區)觀音(富源地區)都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃」刻正檢討辦理中，預計114年6月底全數完成。
相關附件(請上傳函，非稿)	有關貴席質詢「目前本市雨水下水道是否已全數檢討規劃完成」一案，詳如說明，請查照。pdf
填報人	林展宇
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0261
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	最近強降雨頻發，多處積淹水出現。
質詢議員	張桂綿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(周玟安)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「最近強降雨頻發，多處積淹水出現」事項，本府辦理情形如下： 水務局今年度開發「易淹水熱點清淤巡查列管功能」將蘆竹區公所提報之淹水熱點納入系統管制，透過蘆竹區里長與環保志工、環境管理處、區公所通力合作，定期巡檢清淤淹水熱點防患於未然，降低側溝淤積致災率，減少積淹水情事；未來可全面推廣至本市各行政區使用。
相關附件(請上傳函，非稿)	發文抄本.pdf
填報人	周玟安
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0259
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	厚生社區污水積淹水問題，現在目前改善進度為何？
質詢議員	張桂綿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(胡德庭)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「厚生社區污水積淹水問題，現在目前改善進度為何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本府已於112年12月8日辦理會勘並針對厚生社區污水積淹水問題提出三點改善方式。</p> <p>二、 會勘結論及目前改善情況如下：</p> <p>(一)</p> <p>有關污水洩水管路導入雨水下水道規劃，日鼎公司於113年4月8日函請本府同意設置之溢流設施施工方案，本府於113年4月25日函文同意預計於4月底前(汛期前)完成設置。</p> <p>(二) 有關加壓站的 8</p> <p>台抽水泵(6用2備)效能降低，需全面整新或換新，並維持足夠備援數量，日鼎公司已於112年12月底陸續完成馬達保養(抽取效能恢復80%以上)，並調整閘門操控開度，於大雨前先行將暫存池抽取至低水位，以容納更多水量，預防滿溢回灌，觀察迄今尚未再發生污水回灌情形。</p> <p>(三)</p> <p>新增加壓站進流閘門遠端監控功能，可即時依水位情形遠端操作啟閉，並監控現場作動情形，確保正常操作；日鼎公司亦112年12月15日完成增設加壓站進流閘門監控功能，以防再次發生滿溢回灌情事，現況已可遠端監控水位並視進流水位調整後續泵浦之操作(低水位操作模式)，提高因應處理效率。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115431_22077206. pdf

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0257
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南工路去年10月施工，該路段車流量大，造成交通困擾，近期內是否能覆工？
質詢議員	張桂綿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(廖天生)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南工路去年10月施工，該路段車流量大，造成交通困擾，近期內是否能覆工？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、「桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫(下簡稱本計畫)」係採促進民間參與方式由寶鼎再生水股份有限公司(下簡稱寶鼎公司)辦理本計畫工程規劃設計、發包及監造作業，本計畫第一期再生水產水規模達4萬噸(全期可達11.2萬噸)並分別供水予台灣中油股份有限公司桃園煉油廠、觀音工業區及南亞塑膠工業股份有限公司錦興廠。</p> <p>二、本市蘆竹區南工路寶鼎公司已完成該處再生水管線工程作業，且本府養護工程(下簡稱養工處)處於113年3月21日與寶鼎公司完成道路刨鋪後會驗接管作業，且養工處在113年4月17日同意寶鼎公司於南工路之道路挖掘許可證繳回作業。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水再字第1130113356號. pdf
填報人	廖天生
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0256
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大坑缺溪人行跨橋(南平路2段516巷)工程進度?
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(樊宇國)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大坑缺溪人行跨橋(南平路2段516巷)工程進度?」事項，本府辦理情形如下： 一、經查旨案人行跨橋工程進度，目前平鎮區公所刻正辦理工程設計階段。 二、後續由平鎮區公所提送跨河構造物申請至本府水務局，本府水務局再協助平鎮區公所進行跨河構造物審查作業。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117215_22100558.pdf
填報人	樊宇國
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0255
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前雨水下水道的巡檢及清淤作業辦理情形？
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林家禾)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「目前雨水下水道的巡檢及清淤作業辦理情形？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>有關本市目前雨水下水道巡檢及清淤作業辦理情形，112年度已巡檢長度共計21萬7,261公尺，已清淤長度共計6萬7,869公尺；113年起至今已巡檢長度約7萬2,000公尺，已清淤長度約5,000公尺，本府水務局於每年汛期前考評各區公所公共雨水下水道執行維護管理情形，確保各區公所落實公共雨水下水道維護管理，且要求各區公所於汛期前針對易淹水點加速辦理清淤巡檢，避免汛期間造成淹水。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113363_抄本.pdf
填報人	林家禾
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0253
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請問大坑缺溪的河川治理線辦理進度？
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(張藝耀)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請問大坑缺溪的河川治理線辦理進度？」事項，本府辦理情形如下： 有關大坑缺溪(大坑坎幹線)治理計畫與用地範圍線圖，本府水務局已於113年4月16日提送至經濟部水利署審議，預計經濟部113年12月底前核定公告。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0253-陳韋曄議員-抄本. pdf
填報人	張藝耀
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0252
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪如何防範大量魚群死亡?請加強巡視並研擬方案。
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(林裕峰)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪如何防範大量魚群死亡?請加強巡視並研擬方案。」事項，本府辦理情形如下： 一、每逢下雨過後或連日氣溫炎熱常造成魚群死亡，本府在接獲通報之第一時間會即刻指派協力廠商至現場清理，並利用攔魚網攔截，減少死魚往下游流影響環境。 二、本府將持續針對常發生死魚事件的河段加強巡視並在河道中規劃深潭供魚類生存，希望創造出魚類友善的生態環境。
相關附件(請上傳函，非稿)	陳韋曄議員_1130429函.pdf
填報人	林裕峰
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0251
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪沿岸休憩步道設置座椅。
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪河川空間設置休憩座椅進度」事項，本府辦理情形如下：本府考量安全性、舒適性及耐久性等因素進行設置座椅，施作位置及型式之方案已現場經當地里長同意，本府已於113年4月17日完成增設2座(老街溪新富橋至鐵路橋間及老街溪鐵路橋至環鄉橋間)休憩座椅作業。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116343號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0247
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	桃園共有53處土石流潛勢溪流，花蓮大地震後是否產生新的潛勢危險區域，以及後續評估作為？
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林晉羽)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「桃園共有53處土石流潛勢溪流，花蓮大地震後是否產生新的潛勢危險區域，以及後續評估作為？」事項，本府辦理情形如下： 一、本市53處土石流潛勢溪流及4處大規模崩塌區(包含復興區義興電廠、光華、上巴陵及雪霧閣部落)，土石流潛勢溪流及大規模崩塌區新增調整係由農業部農村發展及水土保持署公布更新，目前尚無新增土石流潛勢溪流及調整影響範圍。 二、目前未接獲各區公所反映因地震產生崩塌危險區域，本府每年於防汛期間指派專業技師或專家學者進行土石流潛勢溪流及大規模崩塌區追蹤觀察，針對現場進行風險潛勢初估，並提供土石流潛勢溪流及大規模崩塌區潛勢評估及改善建議，後續會持續進行追蹤觀察周邊地區。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130429 抄本.pdf
填報人	林晉羽
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0246
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請問龍南幹線治理計畫的進度？
質詢議員	陳韋曄議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(張藝耀)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請問龍南幹線治理計畫的進度？」事項，本府辦理情形如下： 有關龍南幹線治理計畫與用地範圍線圖，本府水務局已於113年4月12日提送至經濟部水利署審議，預計經濟部113年12月底前核定公告。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0246-陳韋曄議員-抄本. pdf
填報人	張藝耀
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0245
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	新街溪國道1號至水尾橋人行步道案。
質詢議員	梁為超議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(謝云琄)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「新街溪國道1號至水尾橋人行步道案」事項，本府辦理情形如下： 一、中壢區公所原申請於國道橋下至水尾橋規劃步道，但因涉及區排範圍內影響通洪斷面，目前該段步道於國道1號橋前轉入資生堂後方銜接大圳路進入水尾橋。 二、本府水務局已於112年3月12日邀集相關單位至現場勘查，後續本府水務局將協助中壢區公所進行區域排水跨河構造物申請審查作業，以利後續工程推進。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水工字第1130115963號-0423. pdf
填報人	謝云琄
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0244
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中壢區龍慈路635巷道路加蓋工程進度？
質詢議員	梁為超議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(詹祐嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中壢區龍慈路635巷道路加蓋工程進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>中壢龍岡地區因都市計畫道路多為南北向，豪大雨時，地表逕流透過下水道及農排，排入北側人口密集區排放，但北側下水道容量不足，常有淹水情形。</p> <p>二、</p> <p>農水署埔頂支渠為中壢龍岡地區唯一東西向並連續性土地，故本府水務局規劃於埔頂支渠旁農水署土地設置截流雨水下水道，將水截流至新街溪排放，以減少逕流水排入人口密集區。</p> <p>三、</p> <p>埔頂支渠截流下水道目前已完成規劃，斷面尺寸為W1.5~3.5公尺*D1.5~4.5公尺，全長約3公里。</p> <p>四、</p> <p>中壢區公所刻正辦理「中壢區龍慈路635巷水利溝整建及道路拓寬工程」設計案，為避免重複開挖施工，本府水務局委託中壢區公所於道路拓寬施工時一併施作截流箱涵，如下：</p> <p>(一) 下水道斷面尺寸：W1.5~2公尺*D3公尺，長830公尺。</p> <p>(二)</p> <p>基本設計於113年4月底修正完成再提送公所審查，6月進入細部設計，預計10月上網，114年施工。</p> <p>(三) 經費：全案總經費初步估算約3.2億元，其中下水道經費為1億元。</p> <p>五、</p> <p>本府水務局籌措委託代辦下水道情形：配合施工進度爭取中央預算補助或逐年編列預算支應。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130117542號. pdf
填報人	詹祐嘉

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0243
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	環北橋下游設置跨越老街溪兩岸人行步道橋，評估結果及進度？
質詢議員	梁為超議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「環北橋下游設置跨越老街溪兩岸人行步道橋，評估結果及進度」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、高速公路橋下游至斷面44已完成整治段，設置人行陸橋因右岸橋台腹地不足，會影響既有堤防設施，先予說明。</p> <p>二、另「老街溪右岸斷面41至斷面44護岸延長工程」已於113年2月完工，待左岸取得河川區用地後，計畫於斷面44下游約300米處，增設人行橋距離上下游(環北橋至芝和橋)位置適中，總經費約5,000萬元(用地費2,000萬元，工程費3,000萬元)，以不破壞既有設施、腹地足夠、對灘地生態衝擊較小且順接桃園機場捷運A20站，可活絡周邊運動人口，使人行跨橋達到最高使用效益，依用地及工程經費到位情形，推動建設。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116332號. pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0242
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請持續向中央爭取部落污水淨化設施建設經費。
質詢議員	陳瑛議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(黃郁仁)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請持續向中央爭取部落污水淨化設施建設經費」事項，本府辦理情形如下： 經查復興區百吉、巴陵之污水淨化設施建設屬環境部補助之經費，本府水務局將函請本府環保局積極向環境部爭取相關經費。
相關附件(請上傳函，非稿)	113.04.29-府水污企字第1130113491號.pdf
填報人	黃郁仁
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0241
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請評估龍潭百年大鎮能儘速辦理污水接管，屆時可增加2,300戶用戶接管。
質詢議員	張肇良議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(黃郁仁)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請評估龍潭百年大鎮能儘速辦理污水接管，屆時可增加2300戶用戶接管」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、 經查該社區係屬於都市計畫區外之人口密集區，可評估接入至中壢BOT水資中心。</p> <p>二、 次查中壢BOT水資中心於113年3月9日通水，預計114年進入營運期，待中壢BOT水資中心滾動式檢討進水量及管線佈設期程後，本府將辦理中壢BOT先期計畫修正至內政部國土管理署審查，俾利後續爭取經費。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113.04.29-府水污企字第1130113514號.pdf
填報人	黃郁仁
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0239
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龍潭石門為何沒有規劃再生水建設？
質詢議員	張肇良議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(袁柏堯)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「龍潭石門為何沒有規劃再生水建設？」本府辦理情形如下： 石門水資中心污水再利用規劃涉及全期處理量為一萬噸的情況，目前每日僅約4000噸，但仍有6000噸的餘裕量，考慮到整體再生水處理成效和水價的因素，本局已將龍潭都市計畫區部分用戶的污水納入石門水資中心進行處理，以提升水資中心的處理水量，預計到116年將新增5000用戶接管，屆時將配合桃竹苗大矽谷計畫，一旦水資中心的污水處理量達到8成，將再行辦理再生水相關規劃。
相關附件(請上傳函，非稿)	「龍潭石門為何沒有規劃再生水建設？」一案.pdf 龍潭石門為何沒有規劃再生水建設J11304240239修正.doc
填報人	袁柏堯
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0238
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	抗旱水井有沒有多挖，龍潭無井請努力。
質詢議員	張肇良議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(蔡弘偉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「抗旱水井有沒有多挖，龍潭無井請努力。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>1. 目前全市41口備用水井，每日提供水量20,228噸，現況龍潭區內共有2口備用水井(富林里民集會所、運動公園)，每日共可提供水量660噸供民眾取用。</p> <p>2. 另龍潭區公所已盤點5口既有公園水井(大池公園2口、三坑公園、祥和公園、中興公園)，每日約可再提供水量167噸供民眾取用。</p> <p>3. 因鑿井取水涉及地質條件、施作環境等諸多因素，本府水務局將再邀集龍潭區公所研商是否有增設備用水井需求，並評估該位址是否適合鑿井。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114393_22065472.pdf
填報人	蔡弘偉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0237
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	非都市計畫區如何辦理河川容積移轉？
質詢議員	張肇良議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(卓亞萱)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「非都市計畫區如何辦理河川容積移轉？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>(一)依據水利法第82條第4項規定：「河川區域內依前項致無法使用之私有土地，其位於都市計畫範圍內者，經主管機關核定實施計畫，而尚未辦理徵收前，得準用都市計畫法第八十三條之一第二項所定辦法有關可移出容積訂定方式、可移入容積地區範圍、接受基地可移入容積上限、移轉方式及作業方法等規定辦理容積移轉。」，目前非都市計畫土地尚無辦理容積移轉法源依據。</p> <p>(二)後續倘有中央與地方機關相關會議，將於會議上反應非都市計畫土地及區域排水是否可辦理容積移轉等建議。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113072_22048608.pdf
填報人	卓亞萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0236
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	社子溪愛鶴橋至老飯店橋左岸整治進度？
質詢議員	鄭淑方議員、李家興議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「社子溪愛鶴橋至老飯店橋左岸整治進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>(一)</p> <p>社子溪愛鶴橋至老飯店橋左岸位於瑞原里範圍內，本府針對地方建議整治區段辦理老飯店橋(里程13K+563)至愛鶴橋左岸(里程14K+513)護岸新建之可行性評估，經評估該段護岸長度約為950公尺，所需工程經費包括用地費(1億8,917萬)及工程費(1億3,023萬)，共計3億1,940萬元。</p> <p>(二) 老飯店橋至愛鶴橋左岸部分為公有地(里程14K+203)至(里程14K+323)，可新建護岸約為120公尺，預估工程經費約新臺幣1,148萬元。目前公有地護岸新建尚在設計階段，本府將於設計完成後，納入年度預算優先推動。另有關私有地部分，長度約為830公尺護岸新建，將持續向中央爭取承洪韌性計畫經費補助，持續推動社子溪流域整治。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>府水養字第1130114539號. pdf</p> <p>府水養字第1130115367號. pdf</p>
填報人	施凱程
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0235
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	社子溪月眉橋至老飯店橋右岸護岸治理工程目前進度，預計何時開放使用？人行步道夜間照明請評估增設可行性。
質詢議員	鄭淑方議員、周玉琴議員、李家興議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(蔡德豐)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「社子溪月眉橋至老飯店橋右岸護岸治理工程目前進度，預計何時開放使用？人行步道夜間照明請評估增設可行性。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、經濟部水利署補助本府水務局辦理「社子溪月眉橋下游至慈恩橋右岸護岸治理工程（含慈恩橋改建）」已於113年3月13日工程竣工，刻正辦理結算驗收作業，預計113年6月開放。</p> <p>二、社子溪月眉橋至慈恩橋右岸護岸治理工程驗收完成後，即可串聯社子溪月眉橋至老飯店橋右岸水防道路長3.3公里，計畫由路權單位申請做為一般道路使用，後續交由楊梅區公所管理維護，完善在地交通路網，舒緩楊梅市區聯外交通壓力。新建護岸除可有效提升河防安全外，堤頂步道亦可串聯上游河岸景觀設施，增加在地居民景觀步道設施，營造優質水岸休憩路廊。</p> <p>三、有關人行步道夜間照明問題，本府養護工程處已在水防道路沿線配置路燈完成，可提供水防道路及堤頂步道之夜間照明。開放後本府再檢視全區堤頂步道，如有照明不足位置再增設景觀照明設施，以維護遊客安全。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114801. pdf 1130114784. pdf 1130114832. pdf
填報人	蔡德豐
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0234
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	楊梅區埔心車站周邊淹水改善進度？
質詢議員	鄭淑方議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳建元)送出	
辦理(執行)情形	<p>桃園市議會第3屆第3次定期會工作報告議員質詢「楊梅區埔心車站周邊淹水改善進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關本市楊梅埔心車站後站：「楊梅區PC-M幹線雨水下水道工程(第二期改善工程)」，預計於道路下方新設寬2.0m×高1.6m，長136.7m箱涵，已於112年6月1日進場施作，預計於113年6月底前完工。</p> <p>二、有關本市楊梅埔心車站前站：「桃園市楊梅區文化街(PB-M幹線)雨水下水道工程」，預計於文化街(五守街至金龍二路口)道路下方新設寬2.0m×高1.7m，長160m箱涵及直徑1.2m~2.0m涵管，銜接導排至中興路既有雨水下水道長384m箱涵，已完成設計，工程所需經費為1億元，持續爭取中央預算補助。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115192_22074504. pdf
填報人	陳建元
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:30

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0233
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	石門水庫蓄水百分比與去年相比少了快一半如何搭配地下水資源或再生水來輔助水庫解決限水問題。
質詢議員	于北辰議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(王偉志)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「石門水庫蓄水百分比與去年相比少了快一半如何搭配地下水資源或再生水來輔助水庫解決限水問題。」事項，為解決水情吃緊情形及舒緩石門水庫供水負擔，本府辦理情形如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本府盤點本市可用之抗旱水井共計178口。 2. 本府規劃及興建之再生水計畫共計3案，分別為桃北、中壢及文青再生水計畫，目前桃北再生水計畫興建中且預計113年度將供給1萬噸再生水予中油公司桃煉廠並於114年度分別供給1.5萬噸再生水予南亞公司錦興廠及觀音工業區，中壢再生水計畫目前進行可行性評估作業，文青再生水計畫目前規劃設計發包中。 3. 另本府亦協助農業部農田水利署轄下管理處申辦地面水權供農業灌溉使用，以減少農業使用需求，並將餘裕水量移作民生使用。
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水行字第1130113293號函（發文抄本）。pdf
填報人	王偉志
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0232
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	部分埤塘周邊有讓民眾散步的步道建議能在使用率高的埤塘周圍建立廁所供民眾使用。
質詢議員	于北辰議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(許弘其)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日貴席質詢「部分埤塘周邊有讓民眾散步的步道建議能在使用率高的埤塘周圍建立廁所供民眾使用。」事項，本府水務局辦理情形如下： 有關埤塘設置廁所乙事，經洽貴席服務處了解，系本市蘆竹區1-16號埤塘有設置之需求，服務處已於4月24日函文通知相關單位辦理會勘，屆時本府水務局將協助與勘，並就業管部分協助。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0232-余北辰.docx 回函-余北辰議員.pdf
填報人	許弘其
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0230
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪心園橋左岸上游何時能規劃整治，請積極爭取經費？
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪心園橋左岸上游何時能規劃整治，請積極爭取經費」事項，本府辦理情形如下： 經查大園區老街溪心園橋上游至青埔特定區河段係為航空城都市計畫範圍內，本府航工處會在航空城都市計畫分期取得河川區用地。後續本府水務局先行評估及盤點可施作之公有地範圍，按經費籌措情形，採分年分階段辦理該河段之整治工程。
相關附件 (請上傳 函，非稿)	府水養字第1130116366號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0229
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	航空城區段徵收案的污水下水道陰井，有施設在坵塊私地的退縮帶情形，請評估是否能設置在人行道上。
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(楊博嵐)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「航空城區段徵收案的污水下水道陰井，有施設在坵塊私地的退縮帶情形，請評估是否能設置在人行道上。」事項，本府辦理情形如下： 本府刻正研擬航空城計畫區段徵收污水下水道系統用戶接管設施留設原則，以為最妥適之處置方式。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113598_22049169. pdf
填報人	楊博嵐
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0228
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪大觀路左岸護岸整治請錄案辦理
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪大觀路左岸護岸整治請錄案辦理」事項，本府辦理情形如下：有關老街溪大園橋(大觀路)下游左岸護岸，查現況堤頂高程滿足計畫堤頂高程，滿足50年重現期距之保護標準，本府水務局刻正辦理老街溪治理規劃檢討，後續依治理計畫檢討報告成果爭取中央經費補助。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116365號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0227
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	航空城目前正在開發，要確保不要因開發工程導致淹水。
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(侯振任)送出	
辦理(執行)情形	有關桃園航空城計畫區段徵收工程等10分標皆有提送出流管制計畫並已核定，義務人應依出流管制計畫書核定項目施工，本府已請技師公會辦理防汛期施工中檢查，確保義務人依據核定項目施作排水路避免淹水事件。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117311_22101831.pdf
填報人	侯振任
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0226
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪永園橋目前進度？
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪永園橋目前進度」事項，本府辦理情形如下：老街溪永園橋位於都市計畫區內車行橋，本府工務局刻正規劃興建永園橋(車行橋)跨越老街溪，土地皆為公有土地，並符合本市「一般道路開闢作業實施計畫」之適用類型。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116324號. pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0225
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大園污水處理廠如何活化再利用。
質詢議員	游吾和議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林世展)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大園污水處理廠如何活化再利用。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>大園客運園區污水廠已於111年3月污水廠修繕完成，相關進流抽水站、管理中心亦已完成活化，且管理中心於111年10月移交本府警察局交通大隊大園分隊，並進駐於此。</p> <p>二、</p> <p>有關大園客運園區污水廠活化，本府水務局已辦理大園客運園區污水處理活化專案管理，並針對大園客運園區既有民生污水量及污水管線修繕情形進行評估，預計於今年完成既有污水管線檢視評估，並於114年辦理管線修繕作業及既有民生污水量調查，後續將視污水管線修繕及調查情形辦理大園污水處理。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水污促字第1130115449號抄本.pdf
填報人	林世展
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0224
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	平鎮區各易淹水點位改善進度？
質詢議員	王珮毓議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(余奕龍)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「平鎮區各易淹水點位改善進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、 中豐路山頂段：</p> <p>(一)、致災成因：</p> <p>平鎮區中豐路山頂段道路西高(雙號側)東低(單號側)，單號側道路因道路縱坡大於橫坡，大雨來襲時，常有雨水順地勢湧過雙向道路，造成平鎮區中豐路山頂段229~237號側溝排水不及，發生淹水情形。</p> <p>(二)、本府水務局評估及本府養護工程處執行內容包含：</p> <p>1. 本府水務局評估中豐路山頂段與湧光路口前過路側溝(山頂段雙號側)增設排水格柵；本府養護工程處已於112年8月完成中豐路山頂段與湧光路口前過路側溝增設排水格柵，截流導排至山頂段雙號側溝，減少單號側淹水處路面逕流。</p> <p>2. 本府水務局評估中豐路山頂段單號側235號至東豐路口，保留原有側溝外，新設側溝尺寸WxH=1.0x1.0m，長度129.6m（優先施作）；本府養護工程處已於112年12月6日完成中豐路山頂段205巷口至中豐路山頂段235號單側側溝工程，全長約75m。本府養護工程處後續已於113年4月施作中豐路山頂段205巷至東豐路口側溝改善工程，預計113年6月完工。</p> <p>(三)、本案後續將納入本府易淹水會議持續列管。</p> <p>二、 平南路社區：</p> <p>(一)、致災成因：</p> <p>平鎮區南平路道路側溝現況排水斷面不足，導致平鎮區南平路230號(京沅夢想家)前舊有道路側溝有積淹水之情形。</p> <p>(二)、本府水務局評估及本府養護工程處執行內容包含：</p> <p>1. 本府水務局評估沿用南平路單號道路側溝現況寬度，加深通水斷面，改善長度約230m，尺寸0.6x0.6~1.2m，坡度0.2%，往東排入平鎮支線，可達成5年防洪標準。</p> <p>2. 本府養護工程處已於112年8月完成南平路單號側道路側溝施作道路側溝改善施工，施</p>

	<p>工長度總計約80m。</p> <p>(三)、本府持續追蹤觀察本案積淹水改善情形。</p> <p>三、 中豐路72巷：</p> <p>(一)、致災成因： 平鎮區中豐路72巷50號前至振興西路155巷口，尚無排水設施導致大雨時容易有積淹水之情形。</p> <p>(二)、改善方案： 平鎮區中豐路72巷部分住戶屋前私設斜坡道，俟新勢里辦公處協助取得住戶簽署同意書後，本市平鎮區公所後續錄案辦理改善。</p> <p>四、 文化街48巷：</p> <p>(一)、致災成因： 平鎮區文化街48巷私人社區內地下停車場，因停電及發電機故障導致社區內抽水設備無法正常運作造成地下室水淹。</p> <p>(二)、改善方案： 本府及平鎮區公所收到通知緊急調派機具抽水，將地下停車場的淹水排除，並調來沙包放在地下停車場入口擋水，後續建請私人社區加強地下室發電機及抽水設備維護管理，以避免淹水事件發生。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130115368號.pdf
填報人	余奕龍
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0223
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前雨水下水道智慧監測系統建置情形如何？
質詢議員	王珮毓議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(余奕龍)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「目前雨水下水道智慧監測系統建置情形如何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府「桃園市雨水下水道即時水情監測系統建置計畫」已於111年12月2日決標，「工作計畫書」及「期初報告」已於112年完成審查，國土管理署備查在案，期中報告已於113年4月19日辦理審查，本計畫預計於115年12月31日完成。。</p> <p>二、迄今本計畫完工監測站數量：流速監測站4站、雨量監測站4站、CCTV加值5站、水位監測站60站、低地排水監測站5站，合計共78站，監測資料已納入桃園市水情資訊系統，即時掌握本市水情以供決策使用。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	府水雨字第1130114165號.pdf
填報人	余奕龍
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0222
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	老街溪河川空間設置休憩座椅進度？
質詢議員	王珮毓議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(施凱程)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「老街溪河川空間設置休憩座椅進度」事項，本府辦理情形如下：本府考量安全性、舒適性及耐久性等因素進行設置座椅，施作位置及型式之方案已現場經貴議員服務處及當地里長同意，本府已於113年4月17日完成增設2座(老街溪新富橋至鐵路橋間及老街溪鐵路橋至環鄉橋間)休憩座椅作業。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130116307號.pdf
填報人	黃大原
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0221
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明平鎮地區污水下水道建設辦理情形。
質詢議員	王珮毓議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(黃郁仁)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明平鎮地區污水下水道建設辦理情形」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>平鎮(山仔頂)集污區經爭取中央補助，內政部國土管理署函復待中壢BOT水資中心進入營運後，再行提報審查同意。</p> <p>二、</p> <p>查中壢BOT水資中心於113年3月9日通水，預計114年進入營運期，待中壢BOT水資中心滾動式檢討進水量及管線佈設期程後，本府將辦理中壢BOT先期計畫修正及平鎮(山仔頂)集污區實施計畫修正。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113.04.29-府水污企字第1130113565號.pdf
填報人	黃郁仁
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0220
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區和平路與榮興路交叉口（大湳滯洪池旁），該處常有大車進出，由和平路轉進榮興路較難轉入，另有大車會車常造成交通壅塞，可否讓進出口調整拓寬，以免影響行車安全。
質詢議員	呂林小鳳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(鄧宇廷)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區和平路與榮興路交叉口（大湳滯洪池旁），該處常有大車進出，由和平路轉進榮興路較難轉入，另有大車會車常造成交通壅塞，可否讓進出口調整拓寬，以免影響行車安全。」事項，本府辦理情形如下：本府交通局已邀集水務局等相關單位於113年4月30日辦理現勘，將視現勘結論辦理相關調整。
相關附件 (請上傳 函，非稿)	抄本.pdf
填報人	鄧宇廷
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0219
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	污水已施作至建國路，惟部分舊社區尚未被排入，再請提供八擴地區相關施作期程。
質詢議員	呂林小鳳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳錦鴻)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「污水已施作至建國路，惟部分舊社區尚未被排入，再請提供八擴地區相關施作期程。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>八德地區都市計畫區內屬桃園污水BOT計畫範圍，由民間機構「日鼎水務企業股份有限公司」負責工程規劃設計及施工等相關作業，八德地區建國路沿線埋設污水主幹管線，是為銜接八德擴大都市計畫區生活污水，八德擴大都市計畫區預計於116年開始施工佈設分支管網，117年起陸續施作用戶接管。</p> <p>二、</p> <p>建國路沿線從大湳都市計畫區至八德擴大都市計畫區之間舊社區位於都市計畫區外，目前中央尚無補助都市計畫區外範圍，會再向中央努力爭取經費。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	113年4月30日府水污促字第1130112951號函.pdf
填報人	陳錦鴻
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0218
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大仁滯洪池工程進度，是否有規劃聯外道路銜接？
質詢議員	呂林小鳳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(楊淳皓)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「大仁滯洪池工程進度，是否有規劃聯外道路銜接？」事項，本府辦理情形如下： 1. 截至113年4月26日，大仁滯洪池預定進度52.19%，實際進度52.37%。 2. 查大仁滯洪池水防道路原僅規劃供行人通行及巡檢車輛使用。有關聯外道路銜接問題，本府將邀集相關單位於113年5月8日辦理現場會勘。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114116.pdf
填報人	楊淳皓
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0078
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區廣興路至中正路道路塌陷，請確認是否為雨水下水道掏空路基問題。
質詢議員	呂林小鳳議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(王永琳)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區廣興路至中正路道路塌陷，請確認是否為雨水下水道掏空路基問題」事項，本府辦理情形如下： 本局於113年4月23日於八德區廣興路19號前與貴服務處、里長及本府養護工程處會勘確認塌陷位置，經查非屬本府水務局廣興路雨水下水道布設範圍（雨水下水道布設位置為廣興路(新興路至廣興一路)），後續由道路主管機關本府養護工程處確認道路下方情形並評估道路下陷原因。
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本. pdf
填報人	王永琳
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0077
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	新屋區中山東路一段767巷水利用地拓寬需求。
質詢議員	陳睿生議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(涂國義)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「新屋區中山東路一段767巷水利用地拓寬需求」事項，本府辦理情形如下： 1. 經查本案水利用地為農業部農田水利署桃園管理處轄管桃園大圳；道路養護機關為新屋區公所。 2. 故有關新屋區中山東路一段767巷水利用地拓寬需求，由道路主管機關(新屋區公所)評估後向農業部農田水利署桃園管理處申請辦理相關事宜。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115677_22081651.pdf
填報人	涂國義
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0076
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	頭洲楊柳塘、公一公園埤塘請評估設置環湖步道。
質詢議員	陳睿生議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(涂國義)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「頭洲楊柳塘、公一公園埤塘請評估設置環湖步道」事項，本府辦理情形如下： 為持續推動改善埤塘水岸環境，目前本府工務局刻正訂定「埤塘水岸環境改造」案件開闢評分機制，經跨機關明確分工及共同合作，使市民擁有更多親水生態教育及休憩場所，並由權責單位研議辦理。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115676_22081633. pdf J-1130424-0076. pdf
填報人	涂國義
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0073
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	關於桃園大圳缺水導致農業灌溉用水不足，請問如何因應？
質詢議員	陳睿生議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(張博鈞)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「關於桃園大圳缺水導致農業灌溉用水不足，請問如何因應？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、依農田水利法農業灌溉主管機關為農業部農田水利署，其桃園大圳係屬轄下桃園管裡處轄管，先予敘明。</p> <p>二、鑒於石門水庫水情日益嚴峻，經濟部水利署已成立「旱災水利署災害緊急應變小組」，為維持農業灌溉用水量，本府積極配合農業部農田水利署及水利署調度可用水資源支援桃園大圳，以減少石門水庫供水壓力。</p> <p>三、另本府刻與農業部農田水利署及國立中央大學評估抽取地下水資源注入桃園大圳可行性。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本.pdf
填報人	張博鈞
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0072
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	公滯一濕轉乾進度如何？何時會完成？公園施作及管養為何？周邊停車問題？
質詢議員	孫韻璇議員、陳雅倫議員、李宗豪議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(林韡紘)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「公滯一濕轉乾進度如何？何時會完成？公園施作及管養為何？周邊停車問題？」事項，本府水務局辦理情形如下：</p> <p>一、本案目前規畫如下：</p> <p>1. 第一階段先行辦理公滯一濕轉乾工程案，刻正於細部設計審查作業，今年經費2,220萬，預計6月發包、7月開工，114年10月完工，工程完工後確認成效，辦理第二階段公園設施工程。</p> <p>2. 第二階段公園設施部份，經費來源由114年編列4,780萬元，目前辦理「桃園市政府公園適性發展審議會」第3屆第6次會議審查中。</p> <p>二、公園部份俟通過本府適性會議辦理公園設施工程發包，後續管養為本府水務局負責。</p> <p>三、周邊停車空間請本府工務局及交通局協同評估。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117290_22101216. pdf 1130117397_22103738. pdf 1130117400_22103746. pdf
填報人	林韡紘
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:31

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0071
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	舊路坑溪護岸多數老舊，請水務局這邊協助評估護岸是否要基礎補強或是護岸重新修建，針對振興路1089巷護岸崩落案件請儘速一併處理改善。
質詢議員	陳雅倫議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(王凱琳)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「舊路坑溪護岸多數老舊，請水務局這邊協助評估護岸是否要基礎補強或是護岸重新修建，針對振興路1089巷護岸崩落案件請儘速一併處理改善」事項，本府辦理情形如下： 1. 本府水務局每年辦理水利建造物定期安全檢查作業，目前已請顧問公司協助規劃舊路溪老舊相關護岸改善工程。 2. 有關振興路1089巷護岸目前已先緊急搶修，後續採重新施作護岸方式辦理。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115539_抄本.pdf
填報人	王凱琳
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0070
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	施作污水下水道工程時，工作井覆工蓋板易造成滑倒，務必做好龜山區污水工程的工作井覆工蓋板防滑功能及交通維持作業。
質詢議員	陳雅倫議員、李宗豪議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(郭舜懿)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明施作污水下水道工程時，工作井覆工蓋板易造成滑倒，務必做好龜山區污水工程的工作井覆工蓋板防滑功能及交通維持作業。」事項，本府辦理情形如下： 本府將要求廠商的工作井覆工蓋板塗裝高防滑塗料以增加抗滑係數，並以「桃園市龜山區林口南區污水下水道第二期工程分支管網及用戶接管第一標工程」作為示範標案，後續將依試辦成果擴大實施。
相關附件(請上傳函，非稿)	J-1130424-0070 陳雅倫 李宗豪.pdf 發函李宗豪議員.pdf 發函陳雅倫議員.pdf
填報人	劉懿萱
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0069
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	中豐路與環北路施作污水下水道時，泥沙沉澱不佳，造成污染河川，讓附近民眾反彈聲大，請改善。
質詢議員	彭俊豪議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳建杰)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「中豐路與環北路施作污水下水道時，泥沙沉澱不佳，造成污染河川，讓附近民眾反彈聲大，請改善。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>有關民間機構於113年3月22日在中壢區新生路與九和二街交叉口施作污水下水道工程，作業產生之含泥沙之廢水雖經收集至3座沉砂池沉澱後排放，惟沉澱效果不佳，本府水務局將依契約書規定，開立缺失，在限期內不得再犯，若再犯處罰懲罰性違約金。</p> <p>二、</p> <p>本府水務局已要求民間機構，檢討更精進之作法，民間機構已緊急採購「加壓式淨水過濾設備」，透過多層過濾系統(MMF)在一定壓力下，把濁度較高廢水通過一定厚度的粒狀或非粒的石英砂過濾，有效截留除去水中的懸浮物使水澄清。設備可有效將地下水瞬間加速及加壓，進而分離泥水與原水體，後續將持續觀察工地環境污染防制與整潔。</p> <p>三、</p> <p>污水下水道工程建設與民眾生活環境改善息息相關，本府積極加速推動，除要求廠商施工品質外並需確保工地安全、交通維持、環境保護及將施工所對民眾的不便影響降至最低。本府水務局將持續督導及不定期查核，為民眾嚴格把關，創造更優質宜居生活環境。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	彭俊豪 泥水. pdf
填報人	陳建杰

	<p>免費協助後巷環境改造：經由里長提報需改造後巷，本府現場勘查後，召開說明會提供設計樣式，民眾進行後巷完工模擬並票選，通知本府進行細部設計、施工。</p> <p>4.</p> <p>雨污水管渠分開設置補助：雨污水管渠分開設置補助，符合資格住宅，提出相關文件向水務局申請，文件審查通過後請住戶按圖施工，竣工後檢附相關文件送水務局審查，審查合格後予以撥款補助。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	彭俊豪-中壢污水.pdf
填報人	陳建杰
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0067
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	污水下水道施工期間之交通黑暗期，易造成交通阻塞，請再加強做好交維佈設，減少民怨。
質詢議員	詹江村議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳詩婷)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「污水下水道施工期間之交通黑暗期，易造成交通阻塞，請再加強做好交維佈設，減少民怨。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、水務局嚴格要求民間機構務必依照交通局核定之交維計畫佈設工區，並督促加強自主檢查，另履約管理機構也加強巡查扣點計罰，於巡查時發現工區有老舊、損壞的交維設備，要求廠商立即更換，以加強全工區交通維持及安全措施，除可提升污水下水道工程施工形象，也讓民間機構辦理污水下水道施工時得到民眾支持及肯定。</p> <p>二、水務局於112年11月3日召開污水下水道系統促參案履約管理精進管理討論會議，並於113年4月22日至工區現地督導，要求民間機構辦理交維精進作為，包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 交維設施備品數量已現場工作面數量1/5要求餘裕量 2. 行人空間設置 3. 警示燈加密 4. 增設防撞桶 5. 增設報閃燈 6. 設置3層防墜網 7. 汰換老舊電動旗手 8. 尖峰時段增加義交指揮
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115842_22084960. pdf
填報人	陳曉芳
審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0066
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前下埔子溪(同安綠水巷)工程進度?
質詢議員	詹江村議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(楊淳皓)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「目前下埔子溪(同安綠水巷)工程進度?」事項，本府辦理情形如下： 截至113年4月19日，同安綠水巷預定進度89.43%，實際進度89.65%，預定113年7月完工。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114117.pdf
填報人	楊淳皓
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0065
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	全球天氣劇變，桃園如遇豪雨都會有積淹水情形，目前本市滯洪池工程進度，請注意該滯洪池之排水系統規劃妥善。
質詢議員	詹江村議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林桂宏)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「全球天氣劇變，桃園如遇豪雨都會有積淹水情形，目前本市滯洪池工程進度，請注意該滯洪池之排水系統規劃妥善」事項，本府水務局辦理情形如下： 有關本市滯洪池工程進度，龍山滯洪池已於112年10月29日啟用，大樹林滯洪池、大湳滯洪池工程皆已於113年1月完工，目前辦理驗收作業，預計113年6月啟用，大仁滯洪池工程截至113年4月25日實際進度約52%，預計113年底完工，另與新北合作之鳳鳴滯洪池工程，113年4月25日實際進度約5%，預計114年12月完工，滯洪池完成後將可以減緩魚管處支線、東門溪、大灣溝及西坡渠逕流量，以保障民眾生命財產安全。
相關附件(請上傳函，非稿)	議會抄本(詹江村). pdf
填報人	林桂宏
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0064
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪敏盛醫院後方水防道路路面請盡速完成改善。
質詢議員	詹江村議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪敏盛醫院後方水防道路路面請盡速完成改善。」事項，本府辦理情形如下： 查南崁溪敏盛醫院後方水防道路座落私有土地30筆，因其土地所有權人多不同意本府逕行辦理鋪面改善，本府對其中已同意無償提供使用之3筆土地優先施作，業於112年8月28日完成局部改善；對剩餘未同意土地所有權人，本府前於112年10月26日邀集其與里辦公處及區公所協調處理原則，惟後續土地所有權人仍有歧異致未達共識，本府將再擇期召開協調會勘持續與土地所有權人溝通。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114054_22060578.pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0062
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	富林溪樹林後溪橋周邊目前整治進度？
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(余美英)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「富林溪樹林後溪橋周邊目前整治進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、針對富林溪樹林橋下游河川整治，由富林溪樹林橋(4K+899)至樹林後溪橋(4K+090)左右兩岸，兩岸總長約1618公尺，大部分土地權屬為私有地，旨案範圍工程及用地經費總共約新臺幣1億1200萬元。本府目前針對公有地部分進行施工，分期施工辦理情形詳列如下：</p> <p>(一) 第一期樹林橋下游右岸 4k+535~4k+764(公有地)既有防汛道路修復229公尺，已於111年10月完成修復。</p> <p>(二) 第二期樹林橋下游左岸 4k+629~4k+899(公有地)堤後新建防汛道路270公尺，已於112年9月完成施作。</p> <p>(三) 第三期樹林橋下游右岸4k+343~4k+535(公有地)新建護岸暨防汛道路192公尺，預計113年辦理工程施工。</p> <p>二、其他涉及私有地部分，本府將納入「114-119年縣市承洪韌性及水環境改善計畫」，持續爭取中央之經費補助。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130114873號.pdf
填報人	余美英
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0061
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	富林溪水質淨化工程進度？
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(余美英)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「富林溪水質淨化工程進度？」事項，本府辦理情形如下： 「富林溪水質淨化工程」一案業已獲經濟部核定為「全國水環境改善計畫」第六批次之水環境改善補助案件，總工程預算為1億3,368萬元，核列由環境部114年度補助新臺幣8,830萬元。本案已於110年6月完成規劃設計，將俟中央及地方經費到位辦理後續發包作業。
相關附件(請上傳函，非稿)	府水養字第1130114508號.pdf
填報人	余美英
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0060
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	大堀溪全段流域整治工程計畫最近進度？
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(黃舒郁)送出	
辦理(執行)情形	<p>一、有關大堀溪治理工程，本府水務局參考102年大堀溪水系治理規劃檢討報告，針對大堀溪新華路二段(大堀二號橋上游左岸)至大湖路一段(上富橋下游左岸)現況防洪需求，依各河段河川區域線位置及土地權屬，進行沿岸護岸暨水防道路新建及綠美化評估，評估後分期計畫如下：</p> <p>(一)第一期 A段 7k+865m~7k+981m 116m(泉州埤二號護岸延長)、D段 9k+117m~9k+247m 130m(泉州埤三號護岸延長)</p> <p>(二)第二期 B段 7k+981m~8k+457m 469m</p> <p>(三)第三期 C段 8k+457m~9k+031m 563m</p> <p>(四)第四期 E段 9k+247m~9k+486m 253m</p> <p>(五)第五期 F段 9k+499m~9k+796m 405m</p> <p>(六)第六期 F段 9k+796m~10k+164m 251m、 G段 10k+168m~10k+330m 153m</p> <p>二、其中第一期 D段9k+117m~9k+247m 130m(泉州埤三號護岸延長)，工程已於112年8月30日開工，113年2月23日完工，目前正辦理驗收作業，預計113年5月完成驗收後開放，其餘分期分段計畫，將視用地及工程經費到位情形，持續推動建設。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115465_22077641.pdf
填報人	黃舒郁
審查時間	
尚無審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0058
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	關於戰備水井，本區樹林里因為沉沙使馬達燒毀，建議以後也可以設在農業區供灌溉使用，建議與農業局協商。
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(樊宇國)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「關於戰備水井，本區樹林里因為沉沙使馬達燒毀，建議以後也可以設在農業區供灌溉使用，建議與農業局協商。」事項，本府辦理情形如下： 一、目前本市41口備用水井仍主要提供民眾以民生次級用水使用。 二、因鑿井取水涉及地質條件、土地權屬、施作環境等諸多因素，本府水務局將再邀集地方區公所及本府農業局研商農業區是否有增設備用水井灌溉需求，並評估該位址是否適合鑿井。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117202_22100422.pdf
填報人	樊宇國
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0057
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	水患自主防災社區計畫，應積極增加補助經費。
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(潘宏瑋)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年度4月23日水務局工作報告貴席質詢「水患自主防災社區計畫，應積極增加補助經費」一案，本府辦理情形如下：</p> <p>1. 本年度「桃園市易淹水地區水患自主防災社區推動計畫委託專業服務案」中針對既有自主防災社區進行維護及輔導共計634萬元，並於今年度新增防災社區隊員出勤之誤餐補助共計120萬元。(目前既有社區共計33處(每處社區輔導經費約22萬))</p> <p>2. 目前經濟部水利署尚無補助既有社區維護經費，現階段由本府自籌，後續將向中央積極反映爭取。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	府水防字第1130117378號.pdf
填報人	潘宏瑋
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0031
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	觀音區污水下水道接管率仍為0%，請說明後續該區域污水下水道建設辦理情形？
質詢議員	吳進昌議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(林宇宏)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「觀音區污水下水道接管率仍為0%，請說明後續該區域污水下水道建設辦理情形？」事項，本府辦理情形如下： 有關觀音區污水下水道建設辦理情形，目前草漯水資源回收中心處於規劃中階段，本府水務局於112年2月14日發包「桃園市新屋及觀音地區污水下水道系統草漯水資源回收中心第一期工程專案管理(含監造)委託技術服務」，本案已進入第二階段「概念設計」，預計114年底前向內政部國土管理署積極爭取污水處理廠之建設經費，俟內政部國土管理署同意補助草漯水資中心統包工程經費後，後續發包草漯水資源回收中心統包工程。
相關附件(請上傳函，非稿)	113.4.29-1130113851-有關貴席質詢觀音區污水下水道接管率-正本.pdf J-1130424-0031.pdf
填報人	林宇宏
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0030
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	桃鶯路部分地區(興隆街，位於桃園、八德、鶯歌地區交界)屬非都市計畫，水務局可否於中央會議時爭取經費；若中央無法補助時，市府可否逐年編列預算來建設？
質詢議員	朱珍瑤議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(葉士豪)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「桃鶯路部分地區(興隆街，位於桃園、八德、鶯歌地區交界)屬非都市計畫，水務局可否於中央會議時爭取經費；若中央無法補助時，市府可否逐年編列預算來建設？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、旨揭桃園區興隆街經查非位於目前執行之「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫(下稱桃園污水BOT計畫)」計畫範圍內。</p> <p>二、然查該地區鄰近桃園污水BOT計畫2-5標(後火車站地區)，桃園污水BOT計畫之污水管線預計116年底前會施作到距興隆路最近位置，惟該位置與興隆街仍有一段約500公尺距離需補推管，會先努力跟中央努力爭取修正先期計畫納入該管段及用戶接管，爭取經費施作；倘中央無法補助，屆時再由本府規劃由市預算逐年編列經費興建。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	(抄本)1130502朱珍瑤.pdf
填報人	葉士豪
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0029
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區常有巷弄狹小側溝不連續問題，下水道系統需整體規劃，規劃進度如何？
質詢議員	朱珍瑤議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳譽升)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區常有巷弄狹小側溝不連續問題，下水道系統需整體規劃，規劃進度如何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>道路淹水由路權主管機關會勘釐清是否為側溝不連續或排水斷面不足所致，本府水務局協助進行水理計算、建議側溝尺寸改善方案，再由路權主管機關進行淹水改善。</p> <p>二、</p> <p>為因應氣候變遷及都市發展，本府水務局爭取「前瞻基礎建設計畫」補助經費約2,970萬元，執行「桃園市八德(八德地區)、八德(大湳地區)、大溪、大溪(埔頂地區)及石門都市計畫區雨水下水道系統重新檢討規劃」，已於112年3月28日完成，將持續爭取中央經費補助辦理雨水下水道建設。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117038_22098081.pdf
填報人	陳譽升
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0028
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程進度?
質詢議員	朱珍瑤議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(陳譽升)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程進度」事項，本府辦理情形如下： 本府水務局辦理「桃園市八德區建國路(雨水調節池)排水改善工程」，同和公園及建國公園雨水滯洪設施，總滯洪量約6,000立方公尺，經費約1億1,000萬元，截至目前施工進度約72%，預計113年8月完工。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117183_22100200.pdf
填報人	陳譽升
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0027
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	店家或住戶的斜坡道設置占用道路範圍及遮擋排水路徑問題請市政府拿出鐵腕魄力排除，有效改善淹水問題。
質詢議員	黃婉如議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/02(呂盈樺)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「店家或住戶的斜坡道設置占用道路範圍及遮擋排水路徑問題請市政府拿出鐵腕魄力排除，有效改善淹水問題。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>店家或住戶未經許可於路旁側溝上違規設置斜坡道，不僅占用道路排水，也造成路面的高低起伏，對往來的人車皆徒增通行風險，各路權機關應依「桃園市政府處理私設斜坡道作業要點」，移除阻礙排水的斜坡道，維護市民安全通行的權益。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	1130115758_22072021.pdf
填報人	呂盈樺
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0025
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	龍山滯洪池已完工並開放參觀，是否可以建置廁所，並於夜間開放做為遊憩休閒散步地區。
質詢議員	黃婉如議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(李文歆)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「龍山滯洪池已完工並開放參觀，是否可以建置廁所，並於夜間開放做為遊憩休閒散步地區。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、因龍山埤塘生態公園為滯洪池公園，考量大草皮滯洪調節有蓄水情況，且強降雨時洪水入流滯洪池，水位上升快速，為避免夜間洪水入池，造成民眾危險，目前尚未在上池草皮範圍內配置燈具；且夜間不開放民眾入園散步休憩，以避免意外發生。</p> <p>二、本府水務局刻正辦理之龍山滯洪池建築工程(里民活動中心及管理中心)，已配置廁所；另現階段已先行於龍山埤塘生態公園入口處設置流動廁所1座，供休憩民眾使用。</p>
相關附件 (請上傳 函，非稿)	1130115270抄本.pdf
填報人	李文歆
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考 狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0023
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	教育局針對學校每年編列2000萬做學校污水納管，請水務局與教育局溝通如何施設學校污水納管事宜。
質詢議員	黃婉如議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(王宗憲)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日貴席質詢「教育局針對學校每年編列2000萬做學校污水納管，請水務局與教育局溝通如何施設學校污水納管事宜。」事項，本府辦理情形如下： 一、查本府水務局109年度至112年度年共完成21所學校污水用戶接管，今113年度預計接管學校2所。 二、另查教育局有編列學校廁所改善工程，水務局將配合該校廁所改善工程，優先施作污水下水道接管，避免二次施作影響教師學生。 三、水務局後續將加強與教育局聯繫，將以同意配合施作之學校優先辦理污水下水道接管工程。
相關附件(請上傳函，非稿)	有關貴席質詢「教育局針對學校每年編列2000萬做學校污水納管，請水務局與教育局溝通如何施設學校污水納管事宜」一案，詳如說明，請查照。.pdf
填報人	王宗憲
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0022
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	桃園區龍壽街81巷淹水改善進度？
質詢議員	陳美梅議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(余奕龍)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「桃園區龍壽街81巷淹水改善進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>本府辦理「桃園區龍壽街81巷、龍壽街83巷排水改善工程(第一期)」工程預算書圖於113年3月1日核定，本府立即辦理招標作業，因無廠商投標於113年3月26日及113年4月9日二次流標。</p> <p>二、</p> <p>本府於113年4月15日辦理「桃園區龍壽街81巷、龍壽街83巷排水改善工程(第一期)」招標檢討會議，預計於113年5月修正本案工程預算書圖後再次辦理招標作業。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水雨字第1130115249號.pdf
填報人	余奕龍
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0021
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪從春日路到慈文路的左岸土地尚未治理，未來是否有規劃？
質詢議員	陳美梅議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪從春日路到慈文路的左岸土地尚未治理，未來是否有規劃？」事項，本府辦理情形如下： 經查南崁溪新會稽橋至經國二號橋左岸為待治理河段，現況尚未設置永久性防洪結構物，本府前期完成設計工作，預計新建護岸約480公尺及新設跨東門溪人行橋1座，總經費約需3.55億元，其中工程費1.2億元、用地費2.35億元，現階段實施河川區域容積移轉取得私有土地，後續將待114-119年縣市承洪韌性及水環境改善計畫公布後積極提報以爭取中央補助。
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114055_22060608. pdf
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0020
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程進度如何？
質詢議員	黃瓊慧議員、陳美梅議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(許進達)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪桃園區第一河濱公園共融式遊戲場建置工程進度如何？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、目前工程已竣工驗收中，預計113年6月底前開放民眾使用。</p> <p>二、遊戲場設施分為三大區域：</p> <p>(一)緩和遊戲與體健設施區：低年齡層的孩童在此體驗彈跳與奔跑速度感，以及戶外敲擊樂與觸覺體驗步道，另使用體健設施做分區規劃，讓長輩或陪同者亦能從中得到更多樂趣，達到全齡運動之成效。</p> <p>(二)水波區：藉由水景、沿岸觀景平台、舞台、戲水渠道、四季變化的景觀道及自行車道，營造具自然生態的入口意象。</p> <p>(三)森林冒險區：為青少年使用的遊戲空間，訓練孩子勇氣與冒險，全身肌肉伸展及平衡感，以達到刺激本體覺與前庭覺的發展技能。</p> <p>三、為滿足不同年齡層及身份別的孩童在身心發展上的需求，本府以桃園區第一河濱公園為改造示範，期能打造反映基地環境條件特性，營造具有主題特色的共融式遊戲場域。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130114315_黃抄.pdf 1130114317_陳抄.pdf
填報人	許進達
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0019
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪天氣炎熱時出現死魚情況，如何有效解決？
質詢議員	林政賢議員、黃婉如議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(董景嘉)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪天氣炎熱時出現死魚情況，如何有效解決？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>有關本市河川因全球暖化、氣候變遷影響致溶氧量或基流量降低等因素造成魚類常有集體暴斃情形，對溶氧量降低狀況，本府規劃設置臨時丁壩或攔水堰營造深潭，藉於灘地排置礫石，採現地取材而非設置固定構造物之生態友善工法，增加曝氣以提高溶氧量，丁壩或攔河堰間形成緩流區提供魚群平日棲息及洪流來臨時之蔽護區；對基流量降低狀況，本府亦規劃將河岸灘地整理為複式斷面之定型渠道，使常流水集中於河道深槽流動，減少魚群攔淺灘地死亡可能，本府後續將不定期委派開口契約廠商依據上開規劃辦理河道整理，期許河川治理以防洪安全為本，同時兼顧生態保育功能，降低魚群死亡情形。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>1130114059_22060628. pdf</p> <p>1130115370_22076608. pdf</p>
填報人	董景嘉
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0018
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	桃園區預計何時可以接管完成?南桃園預計何時可以接管完成?
質詢議員	林政賢議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(陳姿帆)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「桃園區預計何時可以接管完成?南桃園預計何時可以接管完成?」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關桃園區用戶接管屬「促進民間參與桃園縣桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)案」興建營運範圍，該區域目前已接管約9萬戶，今年施做區域為桃園區國際路及文中路周邊，預計於118年完成桃園區用戶接管。</p> <p>二、另南桃園污水用戶接管屬「促進民間參與桃園市中壢地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)案」興建營運範圍，本系統已於113年開始進行用戶接管工程，預計於129年完成南桃園之用戶接管。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	府水污促字第1130114920號.pdf
填報人	陳姿帆
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0017
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	目前水庫缺水，如何調配相關水資源來因應？
質詢議員	林政賢議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/05/01(樊宇國)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「目前水庫缺水，如何調配相關水資源來因應？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府盤點本市可用之抗旱水井共計178口。</p> <p>二、本府規劃及興建之再生水計畫共計3案，分別為桃北、中壢及文青再生水計畫，目前桃北再生水計畫興建中且預計113年度將供給1萬噸再生水予中油公司桃煉廠並於114年度分別供給1.5萬噸再生水予南亞公司錦興廠及觀音工業區，中壢再生水計畫目前進行可行性評估作業，文青再生水計畫目前規劃設計發包中。</p> <p>三、另本府亦協助農業部農田水利署轄下管理處申辦地面水權供農業灌溉使用，以減少農業使用需求，並將餘裕水量移作民生使用。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130117205_22100475. pdf
填報人	樊宇國
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0016
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	蘆竹區長興路四段雨水下水道工程進度？
質詢議員	錢龍議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(林家禾)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「蘆竹區長興路四段雨水下水道工程進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>有關蘆竹區長興路四段雨水下水道工程進度，本案工程於112年8月1日開工，原預定完工日期於113年2月16日，因遭遇施工界面協調問題，需配合當地地主、里長調整路緣及新增集水井，故造成進度延後，現況僅剩連接管回填及土石方交換作業，待天候因素穩定後將全力趲趕工進，預計於113年5月底前完工。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130113018_抄本.pdf
填報人	林家禾
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0015
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	請說明大竹地區污水下水道建設目前辦理情形？
質詢議員	錢龍議員、張桂綿議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(呂建志)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「請說明大竹地區污水下水道建設目前辦理情形？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、本府水務局原規劃於大竹地區設置揚水站1座、公共管網長度16,611公尺、用戶接管約9,450戶，並將污水納入桃園BOT北區水資回收中心。</p> <p>二、本府水務局於108年10月18日提送「促進民間參與桃園市桃園地區污水下水道系統建設之興建、營運、移轉(BOT)計畫」修正先期計畫書至中央辦理審查，內政部國土管理署於109年5月4日召開下水道建設推動會第35次會議決議本案原則同意通過。</p> <p>三、本府水務局依內政部國土管理署意見修正後，於109年7月1日及110年8月23日提送至內政部國土管理署報請核定，惟內政部國土管理署於109年10月23日及110年8月27日函復說明：「旨揭計畫書修正內容係將蘆竹（大竹）地區新增納入原BOT計畫範圍內，所需經費約15.91億元，經考量近年中央政府財政日益緊絀，為避免發包後因中央補助款不足致後續履約執行困難，請貴府暫緩提報旨案修正先期計畫書。」</p> <p>四、本府水務局於111年7月20日再次函送計畫書請國土管理署核定，惟內政部國土管理署於111年8月10日函復本府因中央預算不足，暫緩該計畫提報。</p> <p>五、本府水務局研議將本區納入「桃園市航空城污水下水道系統第一期專案計畫」向中央爭取建設經費補助，並於112年11月27日提送專案計畫至內政部國土管理署辦理審查，內政部於113年4月15日提報至行政院申請專案補助，目前行政院審查中。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	<p>1130113808_22057163. pdf</p> <p>1130113831_22057488. pdf</p>
填報人	呂建志
審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0014
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	南崁溪河底橋自行車橋下穿越道目前進度？
質詢議員	錢龍議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/29(蔡德豐)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「南崁溪河底橋自行車橋下穿越道目前進度？」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、有關南崁溪河底橋右岸自行車橋下穿越道，經查現況自行車必須橫越車流量大之南竹路，造成自行車騎士之安全問題，經本府水務局委託顧問公司評估增設河底橋下自行車穿越道尚有可行性，本府刻正辦理設計工作，預計113年6月完成，後續編列114年預算施作。</p> <p>二、本工程完工後行人及自行車可藉由橋下穿越道通行，可提供市民更友善、安全的水岸自行車道使用環境。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	1130115005.pdf
填報人	蔡德豐
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	
審查人	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:32

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0013
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	道路側溝纜線暫掛暴增、雜亂等問題。
質詢議員	楊朝偉議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(蘇乙評)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「道路側溝纜線暫掛暴增、雜亂等問題。」事項，本府辦理情形如下：</p> <p>一、</p> <p>依本府組織分工，本市道路側溝係屬道路附屬設施，由本府養護工程處、本市各區公所等道路養護機關轄管，道路側溝內纜線暫掛係由各業者向各區公所統一申請審查核准、通知業者簽訂契約及管理。</p> <p>二、</p> <p>本府107年12月12日府工養挖字第10901043221號令公布「桃園市道路側溝暫掛纜線評鑑及獎懲要點」，除規定各區公所應於每年評鑑前，將轄區內道路側溝之現有暫掛纜線數量、業者名稱、業者暫掛纜線自主檢查表等資料，送本府工務局備查外，亦規定依道路主管機關辦理暫掛評鑑成績，將各業者租金分級收費，以改善道路側溝纜線暫掛問題。</p> <p>三、</p> <p>道路側溝纜線暫掛如有造成積淹水問題，本府水務局亦將該案件納入本府每月召開「易淹水點改善檢討會議」及每季由秘書長召開「桃園市政府淹水改善評核會議」，持續列管權責單位辦理改善。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本. pdf
填報人	蘇乙評
審查時間	
尚無審查時間	

工作報告

列印日期：114/02/12 下午 02:03:33

列印人員：綜合企劃科-鍾鳳吉

案件資料	
案號	J-1130424-0011
屆次	第3屆
會次	第3次定期會
質詢議題	為何前瞻水環境執行率2023年只有7成多？
質詢議員	楊朝偉議員
質詢日期	113/04/23
主辦機關	水務局
協辦機關	
立案人	吳羽涵
主辦填報	
水務局 113/04/30(呂云喬)送出	
辦理(執行)情形	<p>有關113年4月23日水務局工作報告貴席質詢「為何前瞻水環境執行率2023年只有7成多？」事項，本府水務局辦理情形如下：</p> <p>1. 依據「經濟部水利署辦理前瞻基礎建設計畫水環境建設-縣市管河川及區域排水整體改善計畫執行作業注意事項」第八點，各直轄市、縣（市）政府仍可辦理用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，其經費由經濟部水利署補助；惟列為預備工作項目屬治理工程，未經經濟部水利署同意辦理者，其用地取得及工程所需經費，由各直轄市、縣（市）政府自籌。</p> <p>2. 考量部份工程中央補助款已核定同意補助，但被列為預備工程尚未獲中央轉正為正式工程，倘先行發包將無法獲得用地取得及工程所需經費補助。本府水務局已完成用地取得先期作業及工程測量、設計等發包前置作業，後續將持續配合水利署爭取轉正，以獲得補助加速執行。</p>
相關附件(請上傳函，非稿)	抄本. pdf
填報人	呂云喬
審查時間	
尚無審查時間	
目前管考狀態	
審核意見	